

Specificații tehnice

Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1709191985972 (21179970 din 29.02.2024) din 11.03.2024 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	Data: <u>11.03. 2024</u>	Alternativa nr.: _____
Servicii de deservire tehnica a sistemelor ingineresti (Lotul nr.2 Servicii de deservire, reglare și reparație curentă la sistemul de condiționare a aerului VRV de tip „Mandik” din sala ședințelor plenare a Parlamentului; Lotul nr.3 Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split)	Servicii de deservire tehnica a sistemelor ingineresti (Lotul nr.2 Servicii de deservire, reglare și reparație curentă la sistemul de condiționare a aerului VRV de tip „Mandik” din sala ședințelor plenare a Parlamentului; Lotul nr.3 Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split)	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
Lotul nr.2 Servicii de deservire, reglare și reparație curentă la sistemul de condiționare a aerului VRV de tip „Mandik” din sala ședințelor plenare a Parlamentului	Servicii de deservire, reglare și reparație curentă la sistemul de condiționare a aerului VRV de tip „Mandik” din sala ședințelor plenare a Parlamentului			Servicii de deservire anuală: 1. Verificarea conexiunilor electrice, reglarea tuturor conexiunilor, verificarea circuitelor de alimentare (trimestrial). 2. Verificarea prezenței și cantității de freon în sisteme prin adăugare, la necesitate (trimestrial). 3. Măsurarea temperaturii aerului la intrarea și ieșirea acestuia din blocul interior (trimestrial). 4. Calibrarea senzorilor de temperatură (trimestrial). 5. Deservirea unităților interioare (trimestrial). 6. Curățarea grilelor de admisie a aerului (trimestrial).	Serviciile prestate de deservire anuală: 1. Verificarea conexiunilor electrice, reglarea tuturor conexiunilor, verificarea circuitelor de alimentare (trimestrial). 2. Verificarea prezenței și cantității de freon în sisteme prin adăugare, la necesitate (trimestrial). 3. Măsurarea temperaturii aerului la intrarea și ieșirea acestuia din blocul interior (trimestrial). 4. Calibrarea senzorilor de temperatură (trimestrial). 5. Deservirea unităților interioare (trimestrial). 6. Curățarea grilelor de admisie a aerului (trimestrial). 7. Examinarea funcționalității rotorului ventilatorului, a corectitudinii centrării rotorului pe ax, a stării rulmenților motorului, curățarea elementelor de	

				7. Examinarea funcționalității rotorului ventilatorului, a corectitudinii centrării rotorului pe ax, a stării rulmenților motorului, curățarea elementelor de impurități și lubricarea lagărelor axului (trimestrial). 8. Verificarea funcționalității senzorilor din sistemul de contur (pe freon) al schimbătorului de căldură/răcire (trimestrial). 9. Balansarea sistemul de ventilație în ansamblu (semestrial). 10. Testarea zgomotelor în ventilatoarele și compresoarele blocului exterior (semestrial). 11. Verificarea prezenței și cantității de ulei în blocul exterior (semestrial) 12. Testarea și rularea sistemului (semestrial). 13. Înlocuirea filtrelor de aer (o data pe an). 14. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul interior al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața (o data pe an). 15. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și/sau a unei mașini de spălat de înaltă presiune (o data pe an). 16. Întocmirea unui raport cu privire la de starea de fapt a sistemului de condiționare centrală și a unei liste de recomandări pentru eliminarea eventualelor neconformități/ defecte.	impurități și lubricarea lagărelor axului (trimestrial). 8. Verificarea funcționalității senzorilor din sistemul de contur (pe freon) al schimbătorului de căldură/răcire (trimestrial). 9. Balansarea sistemul de ventilație în ansamblu (semestrial). 10. Testarea zgomotelor în ventilatoarele și compresoarele blocului exterior (semestrial). 11. Verificarea prezenței și cantității de ulei în blocul exterior (semestrial) 12. Testarea și rularea sistemului (semestrial). 13. Înlocuirea filtrelor de aer (o data pe an). 14. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul interior al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața (o data pe an). 15. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și/sau a unei mașini de spălat de înaltă presiune (o data pe an). 16. Întocmirea unui raport cu privire la de starea de fapt a sistemului de condiționare centrală și a unei liste de recomandări pentru eliminarea eventualelor neconformități/ defecte. Perioada de executare – în conformitate cu Graficul anual al activităților și serviciilor planificate din Anuntul de participare și la solicitarea Beneficiarului; Lista utilajului – conform Anuntului de participare	
Lotul nr.3 Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split	Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split			Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split: 1. Verificarea vizuală pentru stabilirea unor eventuale deteriorări mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizoarelor în regim de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regim de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor	Serviciile prestate de deservire tehnică a climatizoarelor de tip split: 1. Verificarea vizuală pentru stabilirea unor eventuale deteriorări mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizoarelor în regim de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regim de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor	

			regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (la necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific, lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon. 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, alte elemente. 15. Verificarea tensiunii electrice. 16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.	de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (la necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific, lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon. 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, alte elemente. 15. Verificarea tensiunii electrice. 16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip split – conform Anuntului de participare;	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50