



www.kibeton.md
tel: +373 79200722 cristofor@kibeton.md

Rep. Moldova, MD-2023
str. Mesterul Manole 5

DECLARATIE DE CONFORMITATE

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE SM EN 206+A1:2017	NR. 215
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ SM EN 206+A1:2017	

Certificat de Conformitate
CC-068-2021

Fabricat în Moldova



CC-068

Data emiterii: 26 ianuarie 2021 / 25 ianuarie 2024

Denumirea producătorului Наименование организации изготовителя	„K1-BETON” SRL	
Adresa tel. fax producătorului Адрес тел. факс производителя	Mesterul Manole 5	
Întreprinderea consumator Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției Адрес укладки бет. смеси	Mostra pentru achiziție publică	
Clasa betonului Kgf/cm ² Класс бетона Kgf/cm ²	C 20/25	
Plasticitatea amestecului de beton la uzină Удобоукладываемость бет. смеси на заводе	S4	
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm. Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.	20	
Data și ora eliberării producției Дата и время отправки	20.01.2021	
Den. și cantit. adaosului chimic Назв-ние и кол-во химдоб.	Conflumix 611 1%	
Densitatea amestecului de beton Плотность бетонной смеси	P=2300	
Clasa betonului conform proiectului Kgf/cm ² Требуемая прочность бетона Kgf/cm ²	C 20/25	
Rezistența betonului la compresiune (Mpa) Mpa	32	
Coeficientul de variație a rezist. Betonului % Коэффициент вариации прочности бетона %	2,05%	
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm. Наименование и фракция крупного заполнителя мм.	Prundis concasat	8*16
Alți parametri necesari Другие показатели	XC XD XM XF	
Volumul partidei stocului Объем партии M ³	20,00	m ³

Data eliberării/дата выдачи/

20 ianuarie 2021

