

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1686138377023 din 07.06.2023
Obiectul achizitiei: Aparate de aer conditionat și servicii de mentenanță

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
1.Conditioner Split Inverter 18000 BTU/H	Conditioner Split VIVAX INVERTER 18000 BTU/H	Croația	Vivax	Tip: Sistem split, Inverter: da Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m2), Moduri debază: răcire/incălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 1.81-6,13 kBt, Putere (incălzire): 1.37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt,	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 1.64/1.63 kW/h Capacitate: 18000 BTU/h Nivel de zgomot: 47/40/35/25 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 957x213x302 mm Dimensiuni UE: 800x333x554 mm Tip: Vară/iarnă Filtru de praf: Da	-

				Consumul energiei(caldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efeciența: A+ Temperatura de lucru răcire: -15...+50C, încălzire: -15...+30C Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R32 sau R-410A	Garanție: 36 luni.	
Total lot 3						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A