

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1660045758358 din 09.08.2022

Obiectul achiziției: Servicii de calificare a echipamentului de laborator - Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de calificare a echipamentului de laborator	Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic	-	-	Centrala de tratare a aerului (HVAC 1) VS-75- R-MF/HC/SE), Centrala de tratare a aerului (HVAC 2) VS-30-L-MF/HC/SE, Nisa de ventilație -Laminar C, Hota cu flux laminar Lamil 10, Hota cu flux laminar Lamil Plus 10, Hota cu flux laminar BBS-V1300, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Passboxuri nr.13- WD07-0408	Centrala de tratare a aerului (HVAC 1) VS-75- R-MF/HC/SE), Centrala de tratare a aerului (HVAC 2) VS-30-L-MF/HC/SE, Nisa de ventilație -Laminar C, Hota cu flux laminar Lamil 10, Hota cu flux laminar Lamil Plus 10, Hota cu flux laminar BBS-V1300, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Passboxuri nr.13- WD07-0408	Centrala de tratare a aerului (HVAC 1) VS-75- R-MF/HC/SE), Centrala de tratare a aerului (HVAC 2) VS-30-L-MF/HC/SE, Nisa de ventilație -Laminar C, Hota cu flux laminar Lamil 10, Hota cu flux laminar Lamil Plus 10, Hota cu flux laminar BBS-V1300, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Passboxuri nr.13- WD07-0408

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jelescu Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: 5AQ SERVICE SRL Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 40/2