



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău.
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4.
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001060

valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 04 din 01.10.2019Amestecuri de betoane, FOCT 7473-94, FOCT 26633-91Utilizator 5 AO Invest SRLCantitatea produsului livrat 6 m3Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cmClasei betonului BCI B20 (M250)Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F100.Impermiabilitatea la apă – W 4.Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului d beton Plastifiant-Receta N 1Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa 1 Aeff 54,1 Bq/kg

Raport de încercări: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI,,INMACOMPROIECT,,SI
Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 25,7 MPa.Eliberat 01 10 2019

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Otrua Vladimir