

SRL «FILCOMAUTO»

Moldova, mun. Bălți, str Babinski, 15
tel. (0231) 6-59-59

DOCUMENT de CALITATE nr. 235

de la «24» mai 2021

AMESTECURI DE BETON

GOST 7473-94

Certificat de conformitate
OCpr - 044 11 A000827-20


Numele, tipul amestecul de beton _____

Clasa de beton B20(C16/20) Grad de beton M250

Data fabricării «24» mai 2021 Numărul 26 m³

Beneficiarul SRL Danigasing

Fabricat în Moldova
Încercări după DN

Nr.	Denumirea indicilor	Unitate de măsură	Cerințele DN	Rezultatul încercării
1.	Limita rezistența la compresiune Marca betonului M150, 200, <u>250</u> , 300	MPa kgf/sm ²	12,5; 15; <u>20</u> ; 22,5 164,196,262, 300 ✓	271
2.	Lucrabilitate	secunde	-	-
3.	Mobilitate	sm	-	-
4.	Rezistența la îngheț - dezgheț	F	50	50
5.	Conținutul de radionuclizi	Bk/kg	max. 300	38
6.	Săriplasiment BV 101 M 0,5		-	-
Conducător			F. Filorovschi	



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000827-20**

Data emiterii: 25 aprilie 2020

Valabil pînă la: 24 aprilie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
3824

Amestecuri de beton M 150 (B10 C12,5), M 200 (B15 C15),
M 250 (B20 C20), M 300 (B22,5 C20/25)

Amestecuri de beton M 150 (B10 C12,5), M 200 (B15 C15),
M 250 (B20 C20), M 300 (B22,5 C20/25)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 7473-94 «Смеси бетонные» p.p. 4.2.1; 4.2.2; 4.3.2 (Anulat)

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muț. Bălți, str. Radișev, 58

SOLICITANT

SRL «FILCOMAUTO» tel./fax: (0231) 6-59-59

MD-3100, muț. Bălți, str. Radișev, 58

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 616 din 03.04.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportul de încercări Nr. 45-1(1)/P14, 45-1(2)/P14, 45-1(3)/P14, 45-1(4)/P14
din 08.04.2019 LÎ SA "NOUCONST"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

Raportul rezultatelor evaluării nr. 616 din 08.04.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar Nr. 616

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Macar N.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

Seria B 000827

001730