

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. VLR 012.3 / Data: 27.01.2016



Atât de simplu.



Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TEAVA SI FITINGURI PP-R <RandomKIT>

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

VALROM RandomKIT Tevi DN 20 ÷ 110 mm (monostrat PP-R sau multistrat PP-R/FIBRA/PP-R) si fittinguri DN 20 ÷ 63 mm, albe sau gri.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

In instalatii interioare si exterioare de alimentare cu apa rece (inclusiv apa potabila), apa calda si in instalatii de incalzire cu temperatura maxima de 90-95° C.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 021 / 317.38.10, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/2510-2015

7. Performantele produsului:

| CARACTERISTICI | STANDARDUL DE INCERCARI | PREVEDERI DIN STANDARD | VALORI DECLARATE (rezultate incercari) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aspect | EN ISO 15874 | Tevile trebuie inspectate fara echipamente de marire, suprafete interioare si exterioare netede, curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata. Capetele trebuie sa fie taiate curat si perpendicular pe axa lor | CORESPUNDE |
| Dimensiuni si tolerante | EN ISO 3126 EN ISO 15874 | Clasa de aplicatie, dimensiuni si tolerante (diametru exterior, grosime) trebuie sa corespunda valorilor prevazute in standardul de produs | CORESPUNDE |
| Rezistenta la presiune hidraulica interioara | EN ISO 1167-1 EN ISO 1167-2 EN ISO 15874 | 165 h la temperatura de 95°C (3,8 Mpa) 1 h la temperatura de 20°C (16,0 Mpa) | CORESPUNDE Fara rupere |
| Contractie longitudinala la cald | EN ISO 2505 | ≤ 2%, temperatura 135 °C | CORESPUNDE |

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si Echipamente Termice - INSIST, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, acreditat RENAR LI 205; LABORATORUL DE INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B_dul Preciziei, nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania, acreditat RENAR - nr. LI 616.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti,
27.01.2016

