



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КИЕВГУМА"  
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Оникиенка), 127,  
☎ (044) 364-56-00 Факс: (044) 364-56-28



**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1240/4**

Название изделия: Ковер диэлектрический резиновый 500x500

Дата изготовления 4 кв.2021 Партия № 12

Количество 200 шт.

№ п/п	наименование показателя и единицы измерения	норма	Показатели испытаний
1	Размеры (ДхШхТолщина),мм	500x500x4,5	соответствует
2	Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, Кв	20	соответствует
3	Допустимая максимальная плотность тока утечки, мА/м <sup>2</sup> , не более	160	<b>106,6</b>
4	Электрическая прочность резины, кВ/мм, не менее	10	<b>12</b>
5	Номинальное напряжение, кВ, более	1	соответствует
6	Рабочий диапазон температур, С °	от -15 до + 40	соответствует

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТО 38.19.032-92

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Начальник ОТК  **Басенко П.Н.**

