



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 011-15 din 05.03.2015
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131.

Scopul încercării: determinarea funcționării butonului de alarmă manuală Teletek „SensoMAG MCP50”

Materialul încercat: un buton de alarmă manuală Teletek „SensoMAG MCP50” cu seria 56311111800

Prezentul certificat confirmă că, butonul de alarmă manuală „SensoMAG MCP50”, prezentat de SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131, **este funcțional** conform SM SR EN 54-11:2010 „Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu Partea 11: Butoane de semnalizare manuală” și **poate fi utilizat pentru instalarea în sistemele de alarmă convenționale de incendiu**, conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E.03.02-2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E.03.05-2004.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza certificatului de conformitate „EC – CERTIFICATE OF CONFORMITY No. 1293-CPD-0161” din 04.02.2010, declarației de conformitate CE 1293 din 23.04.2013 anexă la certificatul de conformitate No. 1293-CPD-0161 din 04.02.2010 și încercărilor efectuate asupra butonului de alarmă manuală „SensoMAG MCP50”, prezentat în Secția Laborator experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.003 din 05.03.2015).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 022-251-490

seria CSI nr. 011-15