

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742888073011?tab=contract-notice din 25 martie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea generator electric pe motorină de tip închis și elaborarea proiectului pentru anul 2025 conform necesitatilor IMSP AMT Riscani

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului - serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea generator electric pe motorină de tip închis și elaborarea proiectului pentru anul 2025 conform necesitatilor IMSP AMT Riscani	Lotul nr.1 Elaborarea proiectului și verificarea acestuia pentru instalarea generatorului electric prevăzut la lotul nr.2, în cadrul CMF 12, str. M. Costin 17/1. Elaborarea documentației de deviz și Verificarea acestuia conform proiectului	Republica Moldova		Elaborarea proiectului și verificarea acestuia pentru instalarea generatorului electric prevăzut la lotul nr.2, în cadrul CMF 12, str. M. Costin 17/1. Elaborarea documentației de deviz și Verificarea documentelor de deviz conform proiectului elaborate pentru instalarea generatorului electric;	Elaborarea proiectului și verificarea acestuia pentru instalarea generatorului electric prevăzut la lotul nr.2, în cadrul CMF 12, str. M. Costin 17/1. Elaborarea documentației de deviz și Verificarea documentelor de deviz conform proiectului elaborate pentru instalarea generatorului electric;	

	elaborat pentru instalarea generatorul ui electric;	Republica Moldova				
Achiziționarea generatoare electric pe motorină de tip închis și elaborarea proiectului pentru anul 2025 conform necesitatilor IMSP AMT Riscani	LOTUL 2 : Achiziționre a GENERATOR DE CURENT ELECTRIC PE MOTORINĂ DE TIP ÎNCHIS AVR, 50 kVA-55 kVA, cu livrarea, instalarea, montarea și reglare.	Turcia	AKSA	GENERATOR DE CURENT ELECTRIC PE MOTORINĂ DE TIP ÎNCHIS AVR, 50-55 kVA 1.Puterea maximală 55 kVA regim autonom nu mai puțin de 10 ore. 2.Pornire automata 3.Încălzitor de ulei 4.Încălzitor de apă 5.Sistem ATS (Pornire automată la pană de curent) 6.Panou antizgomot 7.Rezervor pentru motorină nu mai mic de 200 litri	GENERATOR DE CURENT ELECTRIC PE MOTORINĂ DE TIP ÎNCHIS AVR 1.Puterea maxima 60kVA Autonomie : 10,5 ore 2.Pornire automată 3.Încălzitor de ulei 4.Încălzitor de agent termic 5.Sistem ATS (DATACOM) 6.Panou antizgomot , conform directivei 2000/14/EC 7. Capacitatea rezervorului de motorină este de 126,4 litri (la comanda va fi confectionat de 200 litri)	ISO 8528 ISO 3046

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Lesnic Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Engineering Facility Solutions SRL Adresa: str.Mesterul Manole nr.9 of.12