

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1687421462033 (21083125) din 22.06.2023</u> |
| Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat | | | | | | |
| Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat | Servicii de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat | MD | MD | Conform anuntului de participare | Examinarea exterioara a obiectivului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului; Verificarea capacitatii operationale a sistemii de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemii de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; masurarea prin metoda de presuine cu detectorul electric a freonului in in sisteme; verificarea insusirii de a fi ermetic; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura. In caz de defect, eliberarea actelor de constatare. Termenul de prestare a serviciilor – in | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | termen de 9 zile dupa semnarea contractului la Trezorerie. | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chişinău, str. Stefan Neaga 66