

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Obiectul achiziției: **"Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026. "**

Cod CPV: **42500000-1 - Echipamente de răcire și de ventilare**

Autoritatea Contractantă: **TERMOELECTRICA**

Procedura achiziției: **Achiziții cu costuri mici**

Licitația Nr.	21568477	din	"18" februarie 2026	ora	11:13
MTender ID	ocds-b3wdp1-MD-1771405605472	din	"18" februarie 2026		
Data deschiderii:	"24" februarie 2026			ora	07:07
Data limită :	"18" februarie 2026			ora	07:07

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **TERMOELECTRICA, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **S.R.L. «Interclimat Lux»**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 26 februarie 2026

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

CERERE DE PARTICIPARE

Către **TERMOELECTRICA, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1771405605472 din 18.02.2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de : "**Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026.**", noi S.R.L. «Interclimat Lux», am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26 februarie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **TERMOELECTRICA, MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026.”**, prin procedura de achiziție licitație deschisă, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de 27 aprilie 2026 (27/04/2026) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26 februarie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Data: 26.02.2026
MTender ocds-b3wdp1-MD-1771405605472 din 18.02.2026
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul ofertantului la adresele menționate în ofertă.

DECLARAȚIE PRIVIND GARANTIA BUNURILOR

Prin prezenta Declarație, compania S.R.L. «Interclimat Lux», IDNO 1023600017709, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr.60, în corespundere cu art. 1130 Codul Civil, garantează caracteristicile bunurilor (garanție comercială) și se obligă pe parcursul perioadei de garanție de cel puțin 24 luni de la ziua instalării și să asigure deservirea bunurilor pentru echipamente. Deservirea, în cazul unor defectări tehnice a utilajului, are loc conform programului de lucru al Service Centrului amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 80/8. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în baza garanției, se efectuează la sediul Service Centrului. Totodată, în cazul înlăturării condițiilor garanției comerciale, S.R.L. «Interclimat Lux», se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile, cu suportarea costurilor necesare.

Centrul de deservire tehnic
S.R.L. «Interclimat Lux» Adresă: Strada Albișoara, 80/8, Chișinău 022 +373 078043404

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Declarația privind lista principalelor livrări/prestări, Anexa nr. 12

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului	Suma	Valuta	Perioada de livrare (luni/zile)
1	Mobilier din Inox	Primăria Cuhureștii de Sus, 6642, Republica Moldova, r-nul Florești, s.Cuhureștii de Sus	Contract unic	16002, 60 bani	MDL	30 zile
2.	Cuptoare electr. combi cu aburi BAKER LUX manual 6 600x400 /. (XB693) Sup pu cuptor 930/760/880 (техно 3) 600*400 Baker, Tava pu cuptoare alumin 600X400 / TG405, Tava pu cuptoare alumin perf 600X400x15 / TG410	VIANCA-COM SRL DUBASARI ,COSNITA str Pacii 60/8/	Contract unic	83930.50 bani	MDL	5 zile
2.	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	178189.00 bani	MDL	10 zile
4.	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	54524.00 bani	MDL	10 zile
5.	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	227987.00 bani	MDL	10 zile
6.	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	125791.00 bani	MDL	10 zile
7.	Cuptoare electr. combi cu aburi BAKER LUX 10 600x400. (XB893) Sup pu cuptor comb 930/760/600 (техно 3) 600x400 XB893 , Tava pu cuptoare alumin perf 600X400x15 / p TG410	I. P. DE INVATAMINT LICEUL TEORETIC "ORIZONT" str. ION PELIVAN 13A, mun.CHISINAU	Contract unic	99838.00 bani	MDL	5 zile
8.	Cuptoare electr. cu convecție ROSSELLA LED 4 600x400 (XEFR-04EU-ELDV) Mixer pentru amestecarea aluatului GH20 400V 2SPEED / Tava pu cuptoare alumin 400x600x20 (TLS40602)	ELITNORD S.R.L. s. Trinca rl. Edinet	Contract unic	71714.00 bani	MDL	2 zile
9.	Cuptoare electr. cu convecție ANNA LED 4 460x330 (XEFR-04HS-ELDP-1)	F.P.C. ROGOB S.R.L., S.GOIANUL NOU Gloriei nr.1 bl.1	Contract unic	21844.00 bani	MDL	2 zile
10.	Dulap frigorific USS 690 DTKL (140308)	I.I. VALERII CEPOI, S.SIRAUTI	Contract unic	19445.00 bani	MDL	5 zile
11.	Storicator de citrice (695906)	S.R.L. SushiMI, MUN.COMRAT Gavriluic nr.90	Contract unic	1761.00 bani	MDL	2 zile
12.	Ice maker CB 955A HC (39019S11AZ9999)	Federatia Moldoveneasca de Fotbal A.O. mun. Chișinău	Contract unic	43427. 00 bani	MDL	5 zile
13.	Echipament profesional in sortiment	TELIUS - C.C.C. S.R.L. MUN. BALTI, STR. VICTORIEI, 90/A	Contract unic	93572.00 bani	MDL	30 zile
14.	Instalații de climatizare	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, mun.Chișinău, str.Pușchin, 51	Contract unic nr.266	130196.00 bani	MDL	30 zile
15.	Instalații de climatizare	Primăria comunei Ciorescu, str.Alexandru cel Bun, nr.17	Contract unic nr.55	175770.00 bani	MDL	30 zile
16.	Instalații de climatizare	Osociașia Obștească Licurici, com.Ciorescu, str.Moldova, 14	Contract unic nr.1	66668.00 bani	MDL	30 zile
17.	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	Contract nr.266	235950.00 bani	MDL	15 zile
18.	Instalații de climatizare	Agenția Teritorială Asistență Socială Centru - EST	Contract 12 /2025	159625,92 bani	MDL	15 zile
19.	Instalații de climatizare	Primăria comunei Coșnița	Contract nr.16	472279.2 bani	MDL	30 zile
20.	Instalații de climatizare	IMSP Institutul de medicină Urgentă	Contract nr.516	170088,34 bani	MDL	30 zile
21.	Instalații de climatizare	Penitenciarul nr.15 Cricova	Contract nr.12CMV	8065,49 bani	MDL	1 zi
22.	Instalații de climatizare	TERMOELECTRICA SA	Contract.2025254	216858,00 bani	MDL	15 zile
23.	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	Primăria orașului Codru	Contract. Nr.83	39600,00	MDL	1 zi
24.	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DÎTS mun:Bălți	Contract. Nr.240	108124,80	MDL	4 zile
25.	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DETS sectorului Buiucani	Contract. Nr.31/B	108124,80	MDL	2 zile

26	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DETS sectorului Botanica	Contract. Nr.85	35897,90	MDL	2 zile
27	Instalații de climatizare, aparate de aer condiționat	Primăria Chișelnița	Contract. Nr.50	287988,80	MDL	15 zile
28	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII	Contract. Nr.21455584/1	5777603,08	MDL	90 zile
29	Instalații de climatizare, aparate de aer condiționat	IP Oficiul Național pentru dezvoltarea Infrastructurii Moldova Proiect	Contract. Nr.18/OG	30937,86	MDL	2 zile
30	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DETS sectorului Buiucani	Contract. Nr.22/B	134510,70	MDL	4 zile
31	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DETS sectorului Rîșcani	Contract. Nr.76	11360,16	MDL	2 zile
32	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	DETS sectorului Ciocana	Contract. Nr.105	17045660	MDL	4 zile
33	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	LT Miron Costin	Contract. Nr.23	24324,00	MDL	2 zile
34	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	IP LT Ion Creangă Soroca	Contract. Nr.11	63840,00	MDL	2 zile
35	Instalații de climatizare, aparate de aer condiționat	IP Agenția Servicii Publice	Contract. Nr.14	41916,00	MDL	2 zile

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1771405605472 din 18.02.2026
Obiectul achiziției: ” **Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026.** ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6	18K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6+8 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 50 m² Capacitate de răcire declarată (W) 5140(1250~5910) Capacitate de încălzire declarată (W) 5210(1250~6070) Pdesignc (W) 5100, SEER declarat (W/W) 6.8 Clasă energetică A++, EER declarat (W/W) 3,28 COP declarat (W/W) 3,78, Pdesignh mediu (W) 4000 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie)A++, Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 56/53/47/41/37 Putere sonoră exterioară (dB(A)) 65 Alimentare 220-240V~50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Exterior, Interval de tensiune (V)165~265 Curent de funcționare răcire (A) 6.9(1.5~12.0), Curent de funcționare la încălzire (A) 6,2 (1,6 ~ 13,0) Consum de energie la răcire (W) 1567 (330 ~ 2350) Consum de energie la încălzire (W) 1376 (340 ~ 2550) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,78/675/0,527 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 800/800 Țeavă de conectare gaz (țoli) 3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire: 17-32/Încălzire: 0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 910×305×195 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 853×602×349 Greutate netă interioară (kg) 9, Greutate netă exterioară (kg) 30 Dimensiuni ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 979×380×265 Dimensiuni ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 890×628×385 Greutate brută interioară (kg) 11, Greutate brută exterioară (kg) 32,5 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE
1.2 Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6	9K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5+7 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 20-25 m² Capacitate de răcire declarată (W) 2620(940~3300) Capacitate de încălzire declarată (W) 2700(1000~3810) Pdesignc (W) 2600, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, Putere sonoră exterioară (dB(A)) 62 EER declarat (W/W) 3.23, COP declarat (W/W) 3.71, Pdesignh mediu (W) 2200 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 53/49/43/35/32 Partea sursei de alimentare Exterior Interval de tensiune (V) 165~265	CE

					Alimentare 220-240V~/50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Curent de funcționare răcire (A) 5,4(1,2~8,0) Curent de funcționare încălzire (A) 4,8(1,5~9,0) Consum de energie răcire (W) 811(240~1380), Consum de energie încălzire (W) 726(290~1720) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,52/675/0,351 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 550/570, Țeavă de conectare gaz (țoli)3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli)1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 778×272×192 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 712×459×276 Greutate netă interioară (kg)7,3, Greutate netă exterioară (kg) 20 Dimensiuni de ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 840×335×255 Dimensiuni de ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 765×481×310 Greutate brută interioară (kg) 9,5, Greutate brută exterioară (kg) 22 Prețul va include transportul și serviciile de montare	
1.3 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor Vladimirescu, 6	24K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 27~45 m² Capacitate de răcire declarată (W) 7040(1500~7800) Capacitate de încălzire declarată (W) 7080(1500~7900) Pdesignc (W) 7000, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, SCOP mediu declarat (W/W) 4 EER declarat (W/W) 3.02, COP declarat (W/W) 3.25, Pdesignh mediu (W) 4900 Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 58/56/51/46/40 Putere sonoră exterioară (dB(A)) 67, Partea sursei de alimentare Exterior, Interval de tensiune (V)165~265, Alimentare 220-240V~/50Hz/1P Partea sursei de alimentare, Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Curent de funcționare răcire (A) 10,5(1,8~12,6) Curent de funcționare încălzire (A) 10,0(1,8~13,4) Consum de energie răcire (W) 2324(390~2800) Consum de energie încălzire (W)2178(390~3000) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/1,14/675/0,77 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 1000/1000 Țeavă de conectare gaz (țoli) 1/2", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 1005×321,5×220 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 920×699×380 Greutate netă interioară (kg) 11, Greutate netă exterioară (kg) 38 Dimensiuni ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 1096×390×297 Dimensiuni ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 949×732×392 Greutate brută interioară (kg) 13, Greutate brută exterioară (kg) 40,5 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE

1.4 Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3	9K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 20-25 m² Capacitate de răcire declarată (W) 2620(940~3300) Capacitate de încălzire declarată (W) 2700(1000~3810) Pdesignc (W) 2600, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, Putere sonoră exterioară (dB(A)) 62 EER declarat (W/W) 3.23, COP declarat (W/W) 3.71, Pdesignh mediu (W) 2200 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 53/49/43/35/32 Partea sursei de alimentare Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Alimentare 220-240V~/50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Curent de funcționare răcire (A) 5,4(1,2~8,0) Curent de funcționare încălzire (A) 4,8(1,5~9,0) Consum de energie răcire (W) 811(240~1380), Consum de energie încălzire (W) 726(290~1720) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,52/675/0,351 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 550/570, Țeavă de conectare gaz (țoli)3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli)1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 778×272×192 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 712×459×276 Greutate netă interioară (kg)7,3, Greutate netă exterioară (kg) 20 Dimensiuni de ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 840×335×255 Dimensiuni de ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 765×481×310 Greutate brută interioară (kg) 9,5, Greutate brută exterioară (kg) 22 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE
1.5 Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvăzători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3	9K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 20-25 m² Capacitate de răcire declarată (W) 2620(940~3300) Capacitate de încălzire declarată (W) 2700(1000~3810) Pdesignc (W) 2600, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, Putere sonoră exterioară (dB(A)) 62 EER declarat (W/W) 3.23, COP declarat (W/W) 3.71, Pdesignh mediu (W) 2200 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 53/49/43/35/32 Partea sursei de alimentare Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Alimentare 220-240V~/50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Curent de funcționare răcire (A) 5,4(1,2~8,0) Curent de funcționare încălzire (A) 4,8(1,5~9,0) Consum de energie răcire (W) 811(240~1380), Consum de energie încălzire (W) 726(290~1720) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,52/675/0,351 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 550/570, Țeavă de conectare gaz (țoli)3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli)1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 778×272×192	CE

					Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 712×459×276 Greutate netă interioară (kg)7,3, Greutate netă exterioară (kg) 20 Dimensiuni de ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 840×335×255 Dimensiuni de ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 765×481×310 Greutate brută interioară (kg) 9,5, Greutate brută exterioară (kg) 22 Prețul va include transportul și serviciile de montare	
1.6 Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazinerei (clădirea Stației de Pompare a păcurii nr.1) str. Meșterul Manole, 3	9K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 20-25 m² Capacitate de răcire declarată (W) 2620(940~3300) Capacitate de încălzire declarată (W) 2700(1000~3810) Pdesignc (W) 2600, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, Putere sonoră exterioară (dB(A)) 62 EER declarat (W/W) 3.23, COP declarat (W/W) 3.71, Pdesignh mediu (W) 2200 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 53/49/43/35/32 Partea sursei de alimentare Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Alimentare 220-240V~/50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Curent de funcționare răcire (A) 5,4(1,2~8,0) Curent de funcționare încălzire (A) 4,8(1,5~9,0) Consum de energie răcire (W) 811(240~1380), Consum de energie încălzire (W) 726(290~1720) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,52/675/0,351 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 550/570, Țeavă de conectare gaz (țoli)3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli)1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 778×272×192 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 712×459×276 Greutate netă interioară (kg)7,3, Greutate netă exterioară (kg) 20 Dimensiuni de ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 840×335×255 Dimensiuni de ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 765×481×310 Greutate brută interioară (kg) 9,5, Greutate brută exterioară (kg) 22 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE
1.7 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiu str. Meșterul Manole, 3	9K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 20-25 m² Capacitate de răcire declarată (W) 2620(940~3300) Capacitate de încălzire declarată (W) 2700(1000~3810) Pdesignc (W) 2600, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, Putere sonoră exterioară (dB(A)) 62 EER declarat (W/W) 3.23, COP declarat (W/W) 3.71, Pdesignh mediu (W) 2200 SCOP mediu declarat (W/W) 4, Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 53/49/43/35/32 Partea sursei de alimentare Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Alimentare 220-240V~/50Hz/1P, Culoare: Alb Partea sursei de alimentare Curent de funcționare răcire (A) 5,4(1,2~8,0) Curent de funcționare încălzire (A) 4,8(1,5~9,0) Consum de energie răcire (W) 811(240~1380), Consum de energie încălzire (W) 726(290~1720)	CE

					Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/0,52/675/0,351 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 550/570, Țeavă de conectare gaz (țoli) 3/8", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 778×272×192 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 712×459×276 Greutate netă interioară (kg) 7,3, Greutate netă exterioară (kg) 20 Dimensiuni de ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 840×335×255 Dimensiuni de ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 765×481×310 Greutate brută interioară (kg) 9,5, Greutate brută exterioară (kg) 22 Prețul va include transportul și serviciile de montare	
1.8 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	24K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 27~45 m² Capacitate de răcire declarată (W) 7040(1500~7800) Capacitate de încălzire declarată (W) 7080(1500~7900) Pdesignc (W) 7000, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, SCOP mediu declarat (W/W) 4 EER declarat (W/W) 3.02, COP declarat (W/W) 3.25, Pdesignh mediu (W) 4900 Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 58/56/51/46/40 Putere sonoră exterioară (dB(A)) 67, Partea sursei de alimentare Exterior, Interval de tensiune (V) 165~265, Alimentare 220-240V~/50Hz/1P Partea sursei de alimentare, Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Curent de funcționare răcire (A) 10,5(1,8~12,6) Curent de funcționare încălzire (A) 10,0(1,8~13,4) Consum de energie răcire (W) 2324(390~2800) Consum de energie încălzire (W) 2178(390~3000) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/1,14/675/0,77 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 1000/1000 Țeavă de conectare gaz (țoli) 1/2", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 1005×321,5×220 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 920×699×380 Greutate netă interioară (kg) 11, Greutate netă exterioară (kg) 38 Dimensiuni ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 1096×390×297 Dimensiuni ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 949×732×392 Greutate brută interioară (kg) 13, Greutate brută exterioară (kg) 40,5 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE
1.9 Achiziția și montarea climatizorului StTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	24K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 27~45 m² Capacitate de răcire declarată (W) 7040(1500~7800) Capacitate de încălzire declarată (W) 7080(1500~7900) Pdesignc (W) 7000, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, SCOP mediu declarat (W/W) 4 EER declarat (W/W) 3.02, COP declarat (W/W) 3.25, Pdesignh mediu (W) 4900 Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 58/56/51/46/40 Putere sonoră exterioară (dB(A)) 67, Partea sursei de alimentare	CE

					Exterior, Interval de tensiune (V)165~265, Alimentare 220-240V~/50Hz/1P Partea sursei de alimentare, Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Curent de funcționare răcire (A) 10,5(1,8~12,6) Curent de funcționare încălzire (A) 10,0(1,8~13,4) Consum de energie răcire (W) 2324(390~2800) Consum de energie încălzire (W)2178(390~3000) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/1,14/675/0,77 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 1000/1000 Țeavă de conectare gaz (țoli) 1/2", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 1005×321,5×220 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 920×699×380 Greutate netă interioară (kg) 11, Greutate netă exterioară (kg) 38 Dimensiuni ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 1096×390×297 Dimensiuni ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 949×732×392 Greutate brută interioară (kg) 13, Greutate brută exterioară (kg) 40,5 Prețul va include transportul și serviciile de montare	
1.10 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24	24K	China	TCL SAVE IN	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4+6 m	Funcții climatizare: Răcire, Încălzire Suprafața acoperită: 27~45 m² Capacitate de răcire declarată (W) 7040(1500~7800) Capacitate de încălzire declarată (W) 7080(1500~7900) Pdesignc (W) 7000, SEER declarat (W/W) 6.4 Clasă energetică A++, SCOP mediu declarat (W/W) 4 EER declarat (W/W) 3.02, COP declarat (W/W) 3.25, Pdesignh mediu (W) 4900 Clasă energetică (medie) A+ Putere sonoră interioară (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) 58/56/51/46/40 Putere sonoră exterioară (dB(A)) 67, Partea sursei de alimentare Exterior, Interval de tensiune (V)165~265, Alimentare 220-240V~/50Hz/1P Partea sursei de alimentare, Exterior Interval de tensiune (V) 165~265 Curent de funcționare răcire (A) 10,5(1,8~12,6) Curent de funcționare încălzire (A) 10,0(1,8~13,4) Consum de energie răcire (W) 2324(390~2800) Consum de energie încălzire (W)2178(390~3000) Tip agent frigorific/Încărcare/Gwp/Echivalent CO2 R32/1,14/675/0,77 Circulație aer interior Răcire/Încălzire (m³/h) 1000/1000 Țeavă de conectare gaz (țoli) 1/2", Țeavă de conectare lichid (țoli) 1/4" Interval temperatură ambientală interioară (°C) Răcire:17-32/Încălzire:0-30 Interval temperatură ambientală exterioară (°C) Răcire:-15-53/Încălzire:-20-30 Dimensiuni nete interioare (L X Î X A) (mm) 1005×321,5×220 Dimensiuni nete exterioare (L X Î X A) (mm) 920×699×380 Greutate netă interioară (kg) 11, Greutate netă exterioară (kg) 38 Dimensiuni ambalare interioară (L X Î X A) (mm) 1096×390×297 Dimensiuni ambalare exterioară (L X Î X A) (mm) - Fără țeavă 949×732×392 Greutate brută interioară (kg) 13, Greutate brută exterioară (kg) 40,5 Prețul va include transportul și serviciile de montare	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 6

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1771405605472 din 18.02.2026
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026. ”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bunuri/servicii		Bucăți	Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026.					Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului conform necesităților reale din data semnării contractului pe parcursul anului 2026. Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 5 zile (pentru un climatizator). Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.	transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: "Termoelectrica" S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:10036000026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X	
1.1	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6		1	10851,45	13021,74	10851,45	13021,74			
1.2	Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6		3	6740,10	8088,12	20220,30	24264,36			
1.3	Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor, Vladimirescu, 6		1	13070,25	15684,30	13070,25	15684,30			
1.4	Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3		1	7290,10	8748,12	7290,10	8748,12			
1.5	Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvăzători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3		1	6589,10	7906,92	6589,10	7906,92			
1.6	Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazionerei (clădirea Stației de Pompare a păcurii nr.1) str. Meșterul Manole, 3		1	6989,10	8386,92	6989,10	8386,92			
1.7	Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiul str. Meșterul Manole, 3		2	6589,00	7906,80	13178,00	15813,60			
1.8	Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5		1	13072,25	15686,70	13072,25	15686,70			
1.9	Achiziția și montarea climatizorului StTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5		1	13072,25	15686,70	13072,25	15686,70			
1.10	Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24		1	13072,25	15686,70	13072,25	15686,70			
	Total lot		12			117405,05	140886,06			

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60