

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753687331305
Obiectul de achiziție: „ Generatoare de curent ”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 240 kW, 300 kVA						
Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 240 kW, 300 kVA	Ricardo JW10D282B	China	Weifang Junwei Machinery	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; În complet minim un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și/sau alt material care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează;	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Dotat cu Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Dotat cu Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Dotat cu Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Dotat cu Sistem de răcire cu lichid cu radiator; Dotat cu un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Dotat cu perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și alt material care diminuează vibrațiile când generatorul funcționează;	

				Puterea nominală minim: 240 kW, 300 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Generatorul va fi dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia, cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional va fi necesar de realizat: confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma existentă, conectarea la împământare și la panoul AAR (ATS/ABP) inclus, firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic, în lipsa conectării la panoul central al instituției; Inclusiv pornirea de probă va fi efectuată din contul ofertantului; Termenul de garanție extins pentru bunul propus minim 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 6 – Soroca	Puterea nominală minim: 240 kW, 300 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Se regleaza tensiunea maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); Generatorul Ricardo JW10D282B este dotat cu panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea si este completat corespunzător generatorului propus; Generatorul este dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care permit accesul pentru deservirea acestuia, cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional ne obligam să realizăm confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; În calitate de ofertant ne asumăm integral îndeplinirea sarcinii specificate, respectiv : Inclusiv s va efectua livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma existentă, conectarea la împământare și la panoul AAR (ATS/ABP) inclus, firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic, în lipsa conectării la panoul central al instituției; Inclusiv pornirea de probă va fi efectuată din contul nostru; Termenul de garanție este de 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare.	
--	--	--	--	--	---	--

					Livrare bunului se va efectua în 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 6 – Soroca	
Lotul nr. 2: Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 200 kW, 250 kVA						
Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 200 kW, 250 kVA	Ricardo JW6D208B	China	Weifang Junwei Machinery	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; În complet minim un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și/sau alt material care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală minim: 200 kW, 250 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Amplasarea utilajului va fi efectuată în aer liber, în acest fel se solicită a fi dotat cu carcasă	Specificatii tehnice a Generatorului Ricardo JW6D208B: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Dotat cu buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Dotat cu sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Dotat cu filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Dotat cu sistem de răcire cu lichid cu radiator; În complet va intra un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Dotat cu perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și alt material care diminueaza vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală minim: 200 kW, 250 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); Generatorului Ricardo JW6D208B este dotat cu panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea;	

				insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional va fi necesar de realizat: construcția platformei pentru generator din beton armat corespunzător dimensiunilor utilajului propus, inclusiv confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma confecționată, conectarea la împământare și la panoul AAR (ATS/ABP) inclus, firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic, în lipsa conectării la panoul central al instituției; Inclusiv pornirea de probă va fi efectuată din contul ofertantului; Termenul de garanție extins pentru bunul propus minim 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 18 – Brănești	Generatorul este dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile astfel poate fi amplasat în aer liber. Va avea uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional se vor efectua lucrările corespunzătoare caietului de sarcini pentru construcția platformei din beton și lucrările de împământare; Inclusiv se va efectua livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma confecționată, conectarea la împământare ; Inclusiv pornirea de probă va fi efectuată conform caietului de sarcini; Termenul de garanție este de 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Livrarea se va efectua în 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 18 – Brănești	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Larisa DICUSAR. În calitate de: Director General

Ofertantul: DALODIS SRL

Adresa: MD-2062, mun. Chisinau, str. Botanica Veche 8/1

