

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

1. Codul unic de identificare al produsului: 2.52; 2.101 Tevi si Fitinguri din PP

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii - daca este cazul

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	NR. LOT
TEAVA PP 32*1.8 GRI 250 MM 1 MUFA	BUC	240,0	
TEAVA PP 32*1.8 GRI 500 MM 1 MUFA	BUC	300,0	
TEAVA PP 40*1.8 GRI 250 MM 1 MUFA	BUC	120,0	
TEAVA PP 40*1.8 GRI 500 MM 1 MUFA	BUC	140,0	
TEAVA PP 50*1.8 GRI 250 MM 1 MUFA	BUC	750,0	
TEAVA PP 50*1.8 GRI 500 MM 1 MUFA	BUC	1.100,0	
REDUCTIE PP 110/50	BUC	650,0	
REDUCTIE PP 40/32	BUC	30,0	
REDUCTIE PP 50/40	BUC	200,0	
REDUCTIE PP 50/32	BUC	240,0	
Ramificatie PP 110/110x87	BUC	300,0	
Ramificatie PP 50/50x87,5	BUC	600,0	
Piesa ventilatie cu membrana D50/40mm	BUC	50,0	

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica aplicabila:
Tevi si fittinguri PP canalizare - pentru instalatii interioare de canalizare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, Km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
SR EN 1451-1:2018 - sistem 4 de atestare a conformitatii si Acord tehnice 017-05/3229-2020 - tevi si fittinguri din PP pentru instalatii de canalizare - elaborat de IEST Bucuresti.

7. Performantele produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori tevi si fittinguri PP pentru canalizare	Valori tevi PP aplicatii speciale
Variatia dimensionala si aspectul dupa incalzire	SR EN ISO 2505	%	≤2	<2
Rezistenta la soc prin cadere libera la 23°C	SR EN 744	%	Max. 10%	-
Etanseitatea la apa La 0,5 atm	SR EN 1053	-	Fara picurare	-
Etanseitatea la aer La 0,1 atm	SR EN 1054	-	Fara picurare	-

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator de incercari al TERAPLAST SA, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4, semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

SEF CTC Maricica POP
Saratel

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

1. Codul unic de identificare al produsului: 2.52; 2.101 Tevi si Fitinguri din PP

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii - daca este cazul

DENUMIRE PRODUS

TEAVA PP 50*1.8 GRI 1000 MM 1 MUFA

UM	CANTITATE	NR. LOT
BUC	1.260,0	

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica aplicabila:

Tevi si fittinguri PP canalizare - pentru instalatii interioare de canalizare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, Km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

SR EN 1451-1:2018 - sistem 4 de atestare a conformitatii si Acord tehnic 017-05/3229-2020 - tevi si fittinguri din PP pentru instalatii de canalizare - elaborat de IEST Bucuresti.

7. Performantele produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori tevi si fittinguri PP pentru canalizare	Valori tevi PP aplicatii speciale
Variatia dimensionala si aspectul dupa incalzire	SR EN ISO 2505	%	≤2	<2
Rezistenta la soc prin cadere libera la 23°C	SR EN 744	%	Max. 10%	-
Etanseitatea la apa La 0,5 atm	SR EN 1053	-	Fara picurare	-
Etanseitatea la aer La 0,1 atm	SR EN 1054	-	Fara picurare	-

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator de incercari al TERAPLAST SA, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4, semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

SEF CTC Maricica POP
Saratel

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

1. Codul unic de identificare al produsului: 2.52; 2.101 Tevi si Fitinguri din PP

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii - daca este cazul

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	NR. LOT
Tv. PP MS 110*2.7 GRI 1000 MM 1 MUFA	BUC	405,0	
Tv. PP MS 110*2.7 GRI 2000 MM 1 MUFA	BUC	162,0	
Tv. PP MS 110*2.7 GRI 3000 MM 1 MUFA	BUC	320,0	
Tv. PP MS 110*2.7 GRI 250 MM 1 MUFA	BUC	324,0	

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica aplicabila:

Tevi si fittinguri PP canalizare - pentru instalatii interioare de canalizare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, Km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

SR EN 1451-1:2018 - sistem 4 de atestare a conformitatii si Agrement tehnic 017-05/3229-2020 - tevi si fittinguri din PP pentru instalatii de canalizare - elaborat de IEST Bucuresti.

7. Performantele produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori tevi si fittinguri PP pentru canalizare	Valori tevi PP aplicatii speciale
Variatia dimensionala si aspectul după încălzire	SR EN ISO 2505	%	≤2	<2
Rezistența la șoc prin cădere liberă la 23°C	SR EN 744	%	Max. 10%	-
Etanșeitatea la apă La 0,5 atm	SR EN 1053	-	Fara picurare	-
Etanșeitatea la aer La 0,1 atm	SR EN 1054	-	Fara picurare	-

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator de incercari al TERAPLAST SA, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4, semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

SEF CTC Maricica POP
Saratel

TERAPLAST SA

Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, DN 15A,
km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud
Tel: 0263-238202; Fax: 0263-231221, 231747

Cod F.17.2.01.74**Nr. 81162524 / Data: 16.04.2020****DECLARATIE DE CONFORMITATE****CLIENT: SIMPLEX CO SRL**

Noi, TERAPLAST SA, cu certificat de inregistrare nr. J06/735/01.07.1992, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsele identificate mai jos la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate pe declaratia de conformitate emisa de catre producator, care se pune la dispozitie la solicitarea clientului.

Prezenta declaratie de conformitate este valabila numai pentru produsele inscrise pe factura la care se refera.

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE	NR.LOT	STANDARD/REF.
COT PP 110*15	BUC	30,0		
COT PP 110*30	BUC	150,0		
COT PP 110*87.5	BUC	700,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 32*45	BUC	600,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 32*87.5	BUC	600,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 40*45	BUC	320,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 40*87.5	BUC	320,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 50*15	BUC	150,0		
COT PP 50*30	BUC	100,0		
COT PP 50*45	BUC	2.500,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 50*87.5	BUC	1.800,0		AT017-05/1826-2011
COT PP 75*45	BUC	60,0		AT017-05/1826-2011
DOP PP 110	BUC	750,0		AT017-05/1826-2011
DOP PP 32	BUC	120,0		
DOP PP 50	BUC	147,0		AT017-05/1826-2011
DOP PP 75	BUC	60,0		
Manson cuplare PP 110 mm	BUC	100,0		AT017-05/1826-2011
MUFA PP 50	BUC	100,0		
Piesa curatire PP 110	BUC	100,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 110/110x87	BUC	300,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 110/110x45	BUC	350,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 110/50x45	BUC	80,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 110/50x87	BUC	80,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 32/32x45	BUC	60,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 32/32x87	BUC	60,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 50/50x45	BUC	600,0		AT017-05/1826-2011
Ramificatie PP 50/50x87,5	BUC	600,0		AT017-05/1826-2011

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

1. Codul unic de identificare al produsului: 2.52; 2.101 Tevi si Fitinguri din PP

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii - daca este cazul

DENUMIRE PRODUS

UM CANTITATE NR. LOT

COT PP 110*45 grd

BUC 1.000,0

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica aplicabila:

Tevi si fittinguri PP canalizare - pentru instalatii interioare de canalizare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, Km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: TERAPLAST SA, sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, cod 427301, jud. Bistrita-Nasaud, Tel: 0263228202, Fax: 0263231221, Web: www.teraplast.ro

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

SR EN 1451-1:2018 - sistem 4 de atestare a conformitatii si Acord de tehnic 017-05/3229-2020 - tevi si fittinguri din PP pentru instalatii de canalizare - elaborat de IEST Bucuresti.

7. Performantele produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori tevi si fittinguri PP pentru canalizare	Valori tevi PP aplicatii speciale
Variatia dimensionala si aspectul după încălzire	SR EN ISO 2505	%	≤2	<2
Rezistența la șoc prin cădere liberă la 23°C	SR EN 744	%	Max. 10%	-
Etanșeitatea la apă La 0,5 atm	SR EN 1053	-	Fara picurare	-
Etanșeitatea la aer La 0,1 atm	SR EN 1054	-	Fara picurare	-

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator de incercari al TERAPLAST SA, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4, semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

SEF CTC Maricica POP

Saratel