

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-177332271733 12.03.26						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a utilajelor, aparatelor și sistemelor						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2. Servicii de mentenanță a aparatelor de aer condiționat						
<p>Servicii de mentenanță a aparatelor de aer condiționat:</p> <p>Aparat de aer condiționat de 9000BTU – 35 buc Aparat de aer condiționat de 12000BTU – 8 buc Aparat de aer condiționat de 18000BTU – 30 buc Aparat de aer condiționat de 24000BTU – 25 buc</p>	<p>Servicii de mentenanță a aparatelor de aer condiționat:</p> <p>Aparat de aer condiționat de 9000BTU – 35 buc Aparat de aer condiționat de 12000BTU – 8 buc Aparat de aer condiționat de 18000BTU – 30 buc Aparat de aer condiționat de 24000BTU – 25 buc aer)</p>	MDA	Kazins t Grup SRL	<p><u>Serviciile de mentenanță vor include:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuala a utilajului în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri cu lichidarea cauzei 3. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie, încălzire și alimentarea cu Freon la necesitate 4. Spălarea cu jet de apă sau jet de aburi a blocurilor exterioare și interioare cu aplicarea soluțiilor anti mucegai și antibacteriale. 5. Controlul climatizatorului in toate regimurile de lucru; 6. Curățarea filtrului evaporatorului; 7. Curățarea evaporatorului blocului interior; 8. Curtarea ventilatorului blocului interior; 9. Verificare etanșării de conexiuni (la tevi, evaporator, condenser); 10. Curățarea sistemului de drenaj 11. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 12. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 13. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului 14. Lubrifierea elementelor mobile; 15. Diagnosticarea defectului cu întocmirea 	<p><u>Serviciile de mentenanță vor include:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuala a utilajului în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri cu lichidarea cauzei 3. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie, încălzire și alimentarea cu Freon la necesitate 4. Spălarea cu jet de apă sau jet de aburi a blocurilor exterioare și interioare cu aplicarea soluțiilor anti mucegai și antibacteriale. 5. Controlul climatizatorului in toate regimurile de lucru; 6. Curățarea filtrului evaporatorului; 7. Curățarea evaporatorului blocului interior; 8. Curtarea ventilatorului blocului interior; 9. Verificare etanșării de conexiuni (la tevi, evaporator, condenser); 10. Curățarea sistemului de drenaj 11. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 12. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 13. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului 14. Lubrifierea elementelor mobile; 	

				<p>actului de defectare</p> <p>16. Demontarea și montarea aparatului de aer condiționat bloc interior sau exterior</p> <p>17. Alimentarea cu agent frigorific (FREON)</p> <p>18. Înlocuirea startorului electric</p> <p>19. Înlocuirea rulmenților</p> <p>20. Reparația sistemului de control electric</p> <p>21. Înlocuirea condensatorului bloc interior</p> <p>22. Înlocuirea condensatorului bloc exterior</p> <p>23. Înlocuirea ventilator bloc exterior sau interior</p> <p>24. Demontare sau montarea utilajului inclusiv materiale necesare și traseu frigorific pînă la 5 m/l</p> <p>Cheltuielile legate de folosirea transportului și autoturului vor fi incluse în prețul ofertei.</p>	<p>15. Diagnosticarea defectului cu întocmirea actului de defectare</p> <p>16. Demontarea și montarea aparatului de aer condiționat bloc interior sau exterior</p> <p>17. Alimentarea cu agent frigorific (FREON)</p> <p>18. Înlocuirea startorului electric</p> <p>19. Înlocuirea rulmenților</p> <p>20. Reparația sistemului de control electric</p> <p>21. Înlocuirea condensatorului bloc interior</p> <p>22. Înlocuirea condensatorului bloc exterior</p> <p>23. Înlocuirea ventilator bloc exterior sau interior</p> <p>24. Demontare sau montarea utilajului inclusiv materiale necesare și traseu frigorific pînă la 5 m/l</p> <p>Cheltuielile legate de folosirea transportului și autoturului vor fi incluse în prețul ofertei.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau str. Lunca Bicului nr. 26/1