

Anexa nr. 22 – specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1756068456836_____din 24.08.2025_____							
Obiectul achiziției:_ Servicii de măsurări și de testări a rețelelor electrice a imobilelor IMSP CMF mun. Bălți pentru anul 2025_____							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul nr. 1 – Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice a imobilelor IMSP CMF mun. Bălți pentru anul 2025						
1.1.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 1 (mun. Bălți, str. Decebal. 101,,V")	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ 100 puncte – 4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 90; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 8; 6. Perfecționarea și declarația documentelor pentru alimentarea cu energie electrice a obiectului – 45;	7. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 8. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ 100 puncte – 4; 9. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48; 10.Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 90; 11.Executarea schemei monofilare 1 caracter – 8; Perfecționarea și declarația documentelor pentru alimentarea cu energie electrice a obiectului – 45;	Conform NAIE
1.2.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 2 (mun. Bălți,	Servicii de măsurări și testări a rețelelor	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 2. Verificarea prezenței circuitului	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 2. Verificarea prezenței circuitului	Conform NAIE

	str. Ștefan cel Mare, 52)	electrice			între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 18; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 37; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 3;	între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 18; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 37; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 3;	
1.3.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 3 (mun. Bălți, str. Cojbuc, 13;)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 14; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 18; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 14; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 18; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	Conform NAIE

1.4.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 4 (mun. Bălți, Bulevard Larisa, 9)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 25; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 2;	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 25; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 2;	Conform NAIE
1.5.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 5 (mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,2; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,2; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la	Conform NAIE

					consumatorii electrici 1 măsurare – 39; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	consumatorii electrici 1 măsurare – 39; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	
1.6.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 6 (mun. Bălți, str. Kiev, 30)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 3; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 110; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 8;	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 3; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 110; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 8;	Conform NAIE
1.7.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie s. Sadovoe (mun. Bălți, s. Sadovoe, str. Independenței, 6)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV,	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV,	Conform NAIE

					destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 32; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 32; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 4;	
1.8.	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie s. Elizaveta (mun. Bălți, s. Elizaveta, str. Șt. cel Mare)	Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice	Moldova	Moldova	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 0,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 10; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 10; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 2;	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 0,4; 3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 10; 4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 10; 5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 2;	Conform NAIE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **__BULGARU Mihail__** În calitate de: **__Administrator__**

Ofertantul: **__SRL ENERGO MIX-COM__** Adresa: **__mun.Bălți, str.Strii nr.19 of.24__**