

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1407-19**



OCpr-018

Data emiterii:  
07 iunie 2019

Valabil pînă la:  
31 decembrie 2020



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcție spălat, GOST 8736-93.  
Fabricare în serie.

Codul NM MD  
2505

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8736-93 p.p.4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

## PRODUCĂTOR

SATD "Тирнистром", MD-3300, RM, mun. Tiraspol, str. Energeticov, 97  
cariera "Mălăiești"

## SOLICITANT

Producătorul

Codul țării  
MD

Codul IDNO  
1004615000881

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr. 89-2 din 06.06.2019 eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Raport de încercări nr.386/2 din 23.05.2019 eliberat de LÎ "CertMatCon" SRL,  
certificat de acreditare nr.LÎ - 101 din 31.07.2015 pînă la 30.07.2019;  
Act nr.15 din 05.04.2019 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.  
Raport de evaluare a conformității nr.15 din 06.06.2019

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

*Adriana Elena*



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiii certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



**Приднестровская Молдавская Республика**  
**ОАО «Тирнистром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97, тел 9-25-06**  
 Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован  
 в государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР  
 № ГОСТ ПМР.01.КН.51.СМ.0736 действ. до 16 мая 2022 г



**ПАСПОРТ № 47**

« 18 » августа 2020 г.

**ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Карьер Малаешт  
 Партия № \_\_\_\_\_  
 Автомшины (вагоны) \_\_\_\_\_  
 Накладные \_\_\_\_\_  
 Количество 2025 т  
 Потребитель SRU „Сателоні мобіл“

**ИСПЫТАНИЯ ПО ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 30108-94**

Наименование показателей	Результаты испытаний
1. Объёмно-насыпная плотность т/м <sup>3</sup>	1,5
2. Класс	1
3. Модуль крупности	2,7
4. Полный остаток на сите № 063 в %	46,855
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %	1,5
6. Содержание глины в комках в %	0
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в Бк/кг	38,97
8. Содержание вредных компонентов в ммоль/л	<u>светлее эталона</u>

**Качество песка соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014**

Начальник карьера « \_\_\_\_\_ »

Начальник испытательной лаборатории \_\_\_\_\_

В.П. Фокша

