

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-17738323957987 (212357917) din 06.02.2025</u>
Obiectul de achiziției: : Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul : Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor						
Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor	Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor	MD	MD	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate interna •Stare generala unitate externa •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda •Temperatura recomandata de functionare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate interna •Stare generala unitate externa •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda •Temperatura recomandata de functionare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens	

			<ul style="list-style-type: none"> •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa <p>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</p> <ul style="list-style-type: none"> •Curățare filtre unitate intern <ul style="list-style-type: none"> –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul <p>Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);</p> <p><i>Conform Listei de climatizoare din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i></p> <p>NOTĂ:</p> <p>1. Daca in urma verificărilor efectuate se</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa <p>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</p> <ul style="list-style-type: none"> •Curățare filtre unitate intern <ul style="list-style-type: none"> –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul <p>Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);</p> <p><i>Conform Listei de climatizoare din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i></p> <p>NOTĂ:</p> <p>1. Daca in urma verificărilor efectuate se</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare și operațiuni mecanice (strângere, lărgire, re poziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță.</p> <p>2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice</p>	<p>constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare și operațiuni mecanice (strângere, lărgire, re poziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță.</p> <p>2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66