

SRL "HORUS" str. Mihail Sadovenau 4/10,

Chisinau, Rep Moldova, MD-2044

tel: +373(22)401 354;

e-mail: info@horus.energy

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 21164951
din "2" februarie 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21164951 din "2" februarie 2024

Obiectul achiziției: **Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului TGM- 96B Nr.3**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului TGM- 96B Nr.3 <i>(Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1 – care sunt minimale și obligatorii)</i>						
1.1. Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1972x6000	Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1972x6000	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1, inclusiv poz. 1.1 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1972x6000	Conform tabelului nr. 3 din caietul de sarcini
1.2. Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1433x5461	Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1433x5461	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1, inclusiv poz. 1.2 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1370 1876x1433x5461	
1.3. Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208	Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1, inclusiv poz. 1.3 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1053x4208	
1.4. Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1, inclusiv poz. 1.4 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	
1.5. Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini și Anexa 1, inclusiv	Cot (Отвод) 90° R=1500 2845x800x6000	

				poz. 1.5 din tab. 3 pct.5	
1.6. Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208	Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.6 din tab. 3 pct. 5	Cot (Отвод) 90° R=1500 2051x800x5208
1.7. Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084	Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.7 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 800x1929x5084
1.8. Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867	Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.8 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 1929x1583x5867
1.9. Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896	Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.9 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 60° R=1500 1973x2353x5896
1.10. Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000	Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.10 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 1976x1669x6000
1.11. Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424	Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.10 din tab. 3 pct.5	Cot (Отвод) 90° R=1500 871x1198x4424
1.12. Bosaj (Бобышка)	Bosaj (Бобышка)	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.12 din tab. 3 pct.5	Bosaj (Бобышка)
1.13. Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C	Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.13 din tab. 3 pct. 5	Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C
1.14. Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C de aerare (воздушник)	Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C de aerare (воздушник)	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.14 din tab. 3 pct.5	Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C de aerare (воздушник)
1.15. Inel (Кольцо) 291	Inel (Кольцо) 291	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.15 din tab. 3 pct.5	Inel (Кольцо) 291
1.16. Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C	Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C	R.Moldova	SRL «Vibropribor»	Conform cerințelor Caietului de Sarcini si Anexa 1, inclusiv poz. 1.16 din tab. 3 pct.5	Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/см2, T=560 °C
TOTAL					

LLC "HORUS", Energy Dpt.
Republic of Moldova, MD-2044
Chisinau, 4/10 M. Sadoveanu street
Tel.: +373(22)401 354, fax +373(22)499 567
info@horus.energy ; www.horus.energy



IDNP: 1002600011498
C.B. "Moldindconbank" JSC., Invest subs.
IBAN: MD60ML0000000002251729215
SWIFT: MOLDMD2X329
VAT: 0400316

Data completării: 01.03.2024

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



HORUS
ENERGY