

“Moldovatrangaz” SRL
Laboratorul chimic
de încercări
2044 mun. Chișinău,
str. Vadul lui Vodă, 155
Tel/Fax: +(373 22) 300-422
Tel: +(373 22) 300-427

RAPORT
de încercări a gazelor naturale
№ 01-25
SMG Ungheni
Data: 03.02.2025

Client: “Vestmoldtransgaz” SRL, MD-2088, mun. Chișinău, Șoseaua Balcani, nr.7/E
denumirea și adresa clientului

Condițiile mediului ambiant: Temperatura $21,4^{\circ}\text{C}$
Presiunea atmosferică: 754 mm/Hg .

Echipament de încercări și mijloace de măsurare folosite la încercări:

<u>Nr.</u>	<u>Denumirea, tipul</u>	<u>Nr. de serie</u>	<u>Data de expirare a certificatului de etalonare/buletinului de verificare</u>
<u>1</u>	Gaz Cromatograf, "Agilent Technologies"	№ CN 2239A021	23/05/2025
<u>2</u>	Fotoelectrocolorimetru KФK-3KM	№ 17268	01/03/2025
<u>3</u>	Contor de gaz cu tambur, Elster Amco	№ 63004704	15/12/2025
<u>4</u>	Cronometru COC np-2b-2-000	№ 9740	06/12/2025
<u>5</u>	Barometru M-67	№ 3945	27/06/2025

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicelor	Rezultatele Încercării
1	Oxygen (O_2), % mol.	0,0036
2	Sulf (S) din mercaptani, g/m^3	< 0,0002
3	Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m^3	< 0,0001

Șeful laboratorului:

/  / **D. Muntean**

Acest raport nu poate fi reprodus, replicat și extins în întregime sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări.
Rezultatele se referă numai la mostrele supuse încercărilor.

Tipărit în 2 exemplare:

1 ex. „Moldovatrangaz” SRL

2 ex. “Vestmoldtransgaz” SRL

