

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 1 din 04.01.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Poiana
Localitate	s.Poiana
IDNO	1007601004571
Adresa	rn. Șoldănești s. Poiana
Număr de telefon	027259276
Număr de fax	027259236
E-mail	poiana59@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Negruța Nadejda 068241974

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate		
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ <u>Lucrări</u> ☐	
Obiectul de achiziție	<u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești</u>	
Cod CPV	45200000-9	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	-	
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: ocdr-b3wdp1-MD-1669286640810	
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21007498	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data:, 26.12.2022	Ora: 12.44
Anunț de intenție publicat în BAP	<u>Nu</u> ☐ Da ☐ Data: Link-ul:	
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: ocdr-b3wdp1-MD-1669286640810 :	
	Link-ul:	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21007498
	Data publicării/ 24.11.2022 transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	<u>Nu</u> ☐ acord-cadru ☐ sistem dinamic de achiziție ☐ licitație electronică ☐ catalog electronic ☐	

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7734206,53 lei

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	24.11.2022 – 16.12.2022
Denumirea operatorului economic	Nu este vizibil
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	1. Acceptăm garanție bancară în formă de scrisoare bancară.
Data transmiterii	5 dec 2022, 09:56
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	2. Buna ziua. Deviz-oferta 2-4-1 Retea exterioara de alimentare cu apa - poz 109 - cap. 3 utilaj: montarea hidrantilor de incendiu subteran nu este clara pozitia, faceti inscrierile corecte; deviz-oferta 2-2-2 poz - 1 - imbinarea cu flanse a pieselor de legatura..... la fel pozitiei anterioare. Deviz-oferta 2-4-1 poz 58, 59 - se repeta inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm cu cantitatea diferita, 42 si respectiv 515 buc - este ceva gresit sau le putem uni intr-o pozitie.
Expunerea succintă a răspunsului	2. Deviz-oferta 2-4-1 Retea exterioara de alimentare cu apa - poz 109 - cap. 3 utilaj: montarea hidrantilor de incendiu subteran nu este clara pozitia, faceti inscrierile corecte; - Raspuns: Pozitia 109 este indicat cantitatea utilajului si pretul pe unitate, conform proiectului tehnic hidrantii pentru incendiu sunt subterani cu H= 1m si sunt montati pe teuri cu flansa in camin de vizitare deviz-oferta 2-2-2 poz - 1

	- imbinarea cu flanse a pieselor de legatura..... la fel pozitiei anterioare. - Raspuns: lucrari de imbinarea pieselor cu flansa, (cap put ermetizat cu conectarea la flansa conform proiectului de executie) Deviz-oferta 2-4-1 poz 58, 59 - se repeta inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm cu cantitatea diferita, 42 si respectiv 515 buc - este ceva gresit sau le putem uni intr-o pozitie. - Răspuns: poz 57 inel distantier pentru tub de protectie cu d= 325mm cantitatea 8 buc (poz 57 sa indicat gresit diametru la inel, in loc de 315 este corect 325) poz 58 inel distantier pentru tub de protectie cu d= 315mm cantitatea 42 buc poz 59 inel distantier pentru tub de protectie cu d= 280mm cantitatea 515 buc
Data transmiterii	2. 7 dec 2022, 11:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	3. Buna ziua. Deviz-oferta 2-2-1 Statia de pompare deasupra putului. Rezistenta - poz 18 conductele, tuburile, mufele si inel de cauciuc - diametrul concretizati?
Expunerea succintă a răspunsului	3. Diametru 75
Data transmiterii	3. 14 dec 2022, 12:57
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	4. Buna ziua. Deviz-oferta 2-2-2 Utilarea putului artesian 17/02. Partea tehnologica – poz 1 – Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusive a flanselor oarbe si a armatutilor, avind diametrul de 50-100mm (Cap put ermetizat OF-51) – este ca resurs, indicat ca pret de piata, dar unde se regaseste la indeplinire aceasta lucrare?
Expunerea succintă a răspunsului	4. Se regăsește în proiectul tehnic la forarea fântânii arteziene pentru conectarea rețelei de aprovizionare a turnurilor de apă.
Data transmiterii	4. 14 dec 2022, 12:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	5. Buna ziua. Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B”

	Turnuri de apa Plan general – poz 51 – Porti metalice.... – oțel rotund ce dimensiuni are; indicati dimensiunile portilor metalice; pret stilp intra in costul portii? Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 52 – Portita metalice.... – oțel rotund ce dimensiuni are; indicati dimensiunile portitei metalice; pret stilp intra in costul portitei?
Expunerea succintă a răspunsului	5. La poziția 51 sunt 2 stâlpi de 2105 și 2 porți de 1335 pe 1800. Stâlpii sunt de oțel. Poziția 52 poartă metalică, prețul stâlpilor de oțel intră în suma porții metalice.
Data transmiterii	5, 14 dec 2022, 13:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	6. Buna ziua. Deviz-oferta 2-3-2 Platforma turnurilor de apa a s Poiana Retea exterioara de apa si canalizare – poz 46 – Umpluturi in santuri la conductele.... Pavaj din piatra – ce fel de piatra pentru pavaj?
Expunerea succintă a răspunsului	6. Pavaj din piatră spartă.
Data transmiterii	6. 14 dec 2022, 14:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	7. Buna ziua. Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 51 – Porti metalice.... – oțel rotund ce diametru? Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 52 – Portita metalice.... – oțel rotund ce diametru; indicati dimensiunile portitei metalice?
Expunerea succintă a răspunsului	7. La poziția 51 sunt 2 stâlpi de 2105 și 2 porți de 1335 pe 1800. Stâlpii sunt de oțel. Poziția 52 poartă metalică, prețul stâlpilor de oțel intră în suma porții metalice.

Data transmiterii	7. 15 dec 2022, 12:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	8. Buna ziua. Deviz-oferta 2-4-1 – Retea exterioara de alimentare cu apa – poz 107 – montarea pe teuri cu flanse de dimensiuni – indicati va rog dimensiunile.
Expunerea succintă a răspunsului	8. Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m.
Data transmiterii	8. 15 dec 2022, 12:54
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	9. Buna ziua. Deviz 2-4-1 poz.109 care este diametrul hidrantilor ?
Expunerea succintă a răspunsului	9. Diametrul hidrantilor este d80.
Data transmiterii	9. 15 dec 2022, 13:08
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	10. Buna ziua. Se indica in oferta contor de energie electrica tip ZMR 110 A 10-60A 380V – aceste contoare nu se mai produc din anul 2017 – cu ce inlocuim acest utilaj?
Expunerea succintă a răspunsului	10. putem inlocui cu AMT B1x-Fx.
Data transmiterii	10. 15 dec 2022, 15:05
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	11. Buna ziua. Deviz oferta 7-1-1 poz 37 - Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma indicati dimensiunile panourilor; stilpi metalici - indicati dimensiunile va rog.
Expunerea succintă a răspunsului	11. pozitia 37 plasa otelita N25 (ГОСТ 5336-80)

	fixati pe stilpi din beton armat.
Data transmiterii	11. 15 dec 2022, 15:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	12. Buna ziua. Deviz oferta 7-1-1 poz 45 - portita ce dimensiuni are; stilp din otel sveler - svelerul ce dimensiuni are?
Expunerea succintă a răspunsului	12. poz 45 portita are dimensiunile 1235x1052, svelerul are 1,8 d16.
Data transmiterii	12. 16 dec 2022, 08:40
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	13. Buna ziua. Deviz 2-2-1 poz.28,poz 41 , care este marca betonului ?
Expunerea succintă a răspunsului	13. deviz 2-2-1 poz 28 - masrca betonului M 200 poz 41 - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti marca M 300
Data transmiterii	13. 16 dec 2022, 09:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	14. Buna ziua. Deviz 2-3-1, poz.10 CA03A. Pozitia respectiva de fapt prevede prepararea betonului in conditii de santier. Pozita data, prevede betonarea fundatiei pentru turnul de apa. Pentru asa lucrare nu este posibil de preparat asa o cantitate de beton in conditii de santier. Se poate sa indicam pretul pentru resursa (beton pu informatie) si sa excludem celelalte resurse (nisip, ciment, pietris, apa etc.) ?
Expunerea succintă a răspunsului	14. poz 10 - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) aici este beton pentru fundatia turnului de apa nu poate fi preparat pe

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de data 26.12.2022, ora 12 : 44
Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAЕ	Garanția pentru ofertă (după caz)
• Prim Energo	+	+	+	-
• MAXCOSM PRIM	-	-	+	+
• Polimer Gaz Complet	+	+	+	+

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

Constatări/Comentarii (după caz): _____

Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot ☐	Pentru mai multe loturi cumulate ☐	Pentru toate loturile ☐
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	*Denumirea și numărul lotului (această rubrică se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut ☐	
costul cel mai scăzut ☐	
cel mai bun raport calitate-preț ☐	
cel mai bun raport calitate-cost ☐	

Informația privind ofertele examinate:

Nr.	Denumirea lotului	rate	a de	titat	Operatori economici
-----	-------------------	------	------	-------	---------------------

lot				Prim Energ o	COS M PRIM	Polim er Gaz Comp let			Denumirea OE	
				Preț unitar fără TVA		Preț unitar fără TVA			Preț unitar fără TVA	Corespundere specificatii tehnice
1	<u>Lucrari de Construcție rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Soldănești</u>	dev iz	1	6 913 501,07 lei	-	6 960 785,87 lei	-	7 149 638,87 lei	+	
n	Denumire lot									

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

***Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:**

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic			
Denumirea lotului			(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1			
Factorul n			
Denumirea lotului			(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1			
Factorul n			

*** Informația privind rezultatele licitației electronice:**

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic	Runda 1	Runda n
---------------------------------	---------	---------

Lotul 1	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA /noile valori
Operatorul economic 1		
Operatorul economic n		
Lotul n	Prețul fără TVA /noile valori	Prețul fără TVA /noile valori
Operatorul economic 1		
Operatorul economic n		

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasament ul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/Punctajul acumulat
Lotul 1	1		
	2		
	n		
Lotul n	1		
	2		
	n		

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: _____

Data prezentării documentelor confirmative: _____

Denumire a operatoru lui economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAЕ)											
Polimer Gaz Complet	Oferta	Dezele locale aferente ofertei	In Informații generale Cerere de participare (Anexa nr.7) la Documentația Standard la ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021	Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	Scrisoare de garanție bancară (Anexa nr.9)	Grafic de executare a lucrărilor (Anexa nr.10)	Declarație privind experiența similara în domeniul de activitate aferent obiectului	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corectă a lucrărilor	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa nr.15)	Garanția de bună execuție – 10 % din valoarea totală a contractului	Certificate: 1. privind sistemul de management al calității 2. privind sistemul de	Lista subcontractanților și Informații privind asocierea Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)

Denumire	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform
----------	---

a operatoru lui economic	documentației de atribuire (inclusiv DUAE)														
Polimer Gaz Complet	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a	Declarație tert susținător tehnic (anexa nr. 20)	Declarație tert susținător profesional (anexa nr. 21)	Lichiditate generală (min. 100%)	Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât	Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale care vor fi aplicate	Ultimul raport financiar, vizat și înregistrat de organele	Certificat privind lipsa restanțelor la impozite, contribuții și taxe	Certificat de atestare tehnicoprofesională a dirigintului de șantier	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	DUAE	Declaraarea confirmării identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea	Cerințe suplimentare obligatorii: În perioada de clarificare vor fi organizate vizite la obiectivul preconizat		

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
Prim Energo	Garanția bancară pentru ofertă prezentată de S C „Prim Energo” SRL este cu suma de 69100 lei însă trebuia să fie pentru suma de 69135 lei ceea ce constituie 1% din ofertă care este 6,913,501.07 lei. Garanția bancară pentru ofertă este valabilă din data de 27.12.2022 și la momentul depunerii ofertei și la data petrecerii licitației la 26.12.2022 garanția bancară nu este. Certificat privind lipsa de datorii prezentat de „Polimer gaz Conducte” SRL este expirat la 24.12.2022. Aviz pentru participare la licitațiile publice de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică de la „Prim Energo” SRL lipsește. (a fost prezentat Avizul pentru „Polimer Gaz Conducte” SRL). Participant №1 – „Prim Energo” SRL - 6,913,501.07 MDL nu dispune de experiență similară.
MAXCOSM PRIM	Lipsește documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire în platforma. Graficul de executare a lucrărilor nu corespunde cu p. 12 din anunțul de participare.

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasament ul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/Punctajul acumulat
	1		
	2		
	3		
Lotul n	1		
	2		
	n		

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:



Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantita tea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
<u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Soldănești</u>	Polimer Gaz Complet	1	7 149 638,87	7 149 638,87	8 579 566.64

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Negruța Nadejda	președinte	
2	Ștefîrță Ala	secretar	
3	Nastas Galina	membru	
4	Horobrîh Tatiana	membru	
5	Reu Valerii	membru	