

"DONELVIT-EXPERT" SRL

Beneficiar: IS RADIOCOMUNICATII

Oficiu Central al I.S. Radiocomunicații
Amplasata: mun. Chișinău, str. Dr. Viilor, 28/2
SI- Semnalizare Incendiu

PROIECT DE EXECUTIE

01/08/2025

Chișinău 2025

"DONELVIT-EXPERT" SRL

Beneficiar: I.S. Radiocomunicații

SI- Semnalizare Incendiu

Oficiu Central al I.S. Radiocomunicații
Amplasata: mun. Chișinău, str. Dr. Viilor, 28/2

SI- Semnalizare Incendiu
PROIECT DE EXECUTIE

01/08/2025-SI

Volumul 2

Sp. Principal



Dones

2025

Comisia de
Baza, nr. 10
Proiectat de
M. N. N. N.

Poz.	Denumirea Utilajului si a Materialelor	Modelul / Certificatul	Codul Produsului	Producator	u/m	Cant.	Greutatea 1 un., kg	Nota
	1 Utilaj Central							
	1.1 Centrală detectie incendiu adresabilă cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG	PREVIDIA-C200LG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN)	PREVIDIA-C200LG	INIM ELECTONIX	buc.	1	10	
	1.2 Centrala detectie incendiu analog adresabila cu o bucla, 64 elemente PREVIDIA-C50LG	PREVIDIA-C050LG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN)	PREVIDIA- C050SG	INIM ELECTONIX	buc.	1	10	
	1.3 Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea – EM344R	EM344R Certificare EN 54-18:2010	EM344R	INIM ELECTONIX	buc.	11	0,1	
	2 Detectoare							
	2.1 Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100	ED100 Certificare: SM SR EN54-7/- 17	ED100	INIM ELECTRONIX	buc.	228	0.09	
	2.2 Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea – EC0020	EC0020 Certificare: SM SR EN54-11	EC0020	INIM ELECTRONIX	buc.	22	0.126	
	2.3 Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantie de montaj pentru detector Inim - EB0050	EB0010+EB0050 Certificare EN 54- 17:2010	EB0010+EB0050	INIM ELECTONIX	buc.	228	0,06	
	3 Оповещатели							
	3.1 StrobSima S9000 Sounder	S9000 Sounder	S9000 Sounder	INIM ELECTRONIX	buc.	37	0,09	
	3.2 Indicator led EXIT Panlight P31786 145 x 355 mm negru/Verde	Panlight P3178	Panlight P3178	Panlight	buc.	17	0,3	
	4 Surse de Alimentare							
	4.1 Sursă în comutație cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A în cutie metalică	Sursă în comutație cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A în cutie metalică Certificata EN54-4	SPS24060S	INIM ELECTONIX	buc.	2		
	5 Baterii							
	5.1 Acumulator Delta DTM 1207	DTM 1207	Delta DTM 1207	Delta Battery	buc.	6	2,4	
	5.2 Acumulator Delta DTM 1217	DTM 1217	Delta DTM 1217	Delta Battery	buc.	2	5,7	
	6. Cabluri							
	6.1 Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(S)H FE180 E30 PH120	JE-H(S)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	JE-H(S)H FE180 E30 PH120	НПП "Спецкабель"	м	2650	57,38	
	7. Structuri de Cablare							
	7.1 Teava PVC 20mm	Л ПВХ 20 СП	91920	DKC	м	1950	4,65	
	8. Materiale							
	8.1 Diblu cu Surub F 3,5x50mm	Diblu cu Surub F 3,5x50mm	06541	LIDER	buc.	500	0,0030	
	8.2 Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035	20	51320	DKC	buc.	4850	0.0047	

				01/08-2025-SU			
				Blocului Administrativ a Î.S. "Radiocomunicații" amplasat: mun. Chisinau, str. Drumul Viilor 28/2			
Elaborat	V. D. D. D.	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare
Sp. Principal	V. D. D. D.	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare	Lucr. de Proiectare
				Semnalizare Incendiu			
				Specificatia Utilajului si a Materialelor			
				DONELVIT-EXPERT SRL			