

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21.12.18

privind lucrarea Reparația capitală a acoperișului clădirii Filarmonicii naționale Serghei Lunchevici _ executată la obiectul Filarmonicii naționale Serghei Lunchevici din str.Metropolit Vaarlam,78 mun.Chișinău în cadrul contractului nr. Nr.18/02804/C_ din 22 august 2018 încheiat între _Investitor Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Beneficiar Filarmonica Națională *Serghei Lunchevici*_, Antreprenor SRL *Valdcongrup*_ pentru executarea lucrărilor de reparație._

1. Lucrările au fost executate în baza proiectelor elaborate proiectelor de Institutul Agroproiect SA și Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii, cu Funcții Teritoriale *Urbanproiect* verificate de către Serviciul de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor și Contractului de antrepriză nr.18/02804/C cu SRL *Valdcongrup* de către Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul amenajării teritoriului urbanismului și arhitecturii cu funcții teritoriale *Urbanproiect* nr.15867, fără schimbarea formei acoperișului .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 decembrie 2018 la 11-00 , fiind formată din:

Bivol Svetlana - Director General, Președinte

Irina Stog - reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Dombrovan Fiodor - Supravegherea tehnică

Tarantai Vladimir –inginer, responsabil în perioada de reparație pentru coordonare și controlul asupra executării lucrărilor de reparație a acoperișului clădirii Filarmonicii

Cotici Teodor – inginer-coordonator

Balan Eugenia – director economic

Rotaru Nicolae – jurist

Kutasov Liuba – șef- contabil.

3. Au mai participat la recepție:

Saghin Ilie _ constructor "Arhivep" SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

_recepția obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

verificarea lucrărilor executate conform documentației de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului cu înălțurarea
obiectelor redactate în anexa nr.2

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100206167, adresa poștală
mun. Chișinău, M. Varlaam, 78, destinația social-culturală reparația capitală a acoperișului clădirii
Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, compus din următoarele
construcții , suprafața la sol , suprafața totală, ,
numărul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la 12.18 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: S. Bivol Bivol Svetlana - Director General

Specialiști:

Membrii Stog Irina - [Signature]

Dombrovan Fiodor - [Signature]

Tarantai Vladimir - [Signature]

Balan Eugenia - [Signature]

Cotici Teodor - [Signature]

Rotaru Nicolae - [Signature]

Kutasov Liuba - [Signature]

10. Lucrarea Reparația capitală a acoperișului Filarmonicii naționale Serghei Lunchevici
este.



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

1. Nu sunt.

Filarmonica Națională Serghei Lunchevici

Beneficiar

Antreprenor

SRL Valdcongrup



Director general

Bivol Svetlana

Director

Denis Țurcan

Lista lucrărilor cuprinse in documentația de proiect ce n-au fost executate si achitate.

1. Lucrări de placare cu gresie a pardoselilor balconului la blocul administrativ.
2. Lucrările de finisare cu plăci de piatră de Cosăuți a stîlpilor de îngrădire pe acoperișul blocului administrativ.

Lista lucrărilor cuprinse in documentația de proiect ce necesită finalizate.

1. De finalizat lucrările de montare a sistemului de burlane conform prevederilor proiectului.
2. Montarea plășilor la coșurilor de ventilare.
3. De completat și prezentat documentația de execuție (cartea tehnică, certificate de conformitate ,pașapoarte , încercări de laborator, etc.)

Termin de execuție - 30 decembrie 2018, (pct. 1 și 2 pîna – 10 martie 2019)

Filarmonica Naționala Serghei Lunchevici

Beneficiar



Director general

Bivol Svetlana

Antreprenor

SRL Valdcongrup



Director

Denis Țurcan

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Nu sunt.

Filarmonica Națională Serghei Lunchevici

Beneficiar



Director general

Bivol Svetlana

Antreprenor

SRL Valdcongrup



Director

Denis Turcan