

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _21055494 / ocds-b3wdp1-MD-1650544071856 _ din _21/04/2022						
Obiectul achiziției: Achiziționarea cablurilor, prelungitoarelor, sistemelor de iluminat, semnalizare, aparatelor electrice de măsurare și testare.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 11 Accesorii și echipamente de măsurare						
Clemă de tip ”crocodil - banan”	Clema tip crocodil UT-C02A	HongKong	UniTrade	tip ”crocodile”; cu conectare (mama); 4mm; 1000 V, cat III.	Specificații: lungime 80 mm, deschidere 36 mm Nivel de siguranță: CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A	EN 61010-031 A1:2008
Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți	Sonda multimetru tip PENSET UT-L01	HongKong	UniTrade	L=3 m; culoare roșu; conexiunea „banan”; 600V, cat III;	Lungime: 450mm, Lungimea sondei: 5mm Nivel de sigurantă: CAT III 1000V	
Lotul 13 Multimetre						
Multimetru cu clește de curent 200A	Clește electric mini AC/DC 100A 600V UT210E	HongKong	UniTrade	Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; Măsurarea curentului alternativ până la 200 A; Măsurarea temperaturii; Măsurarea capacității; Măsurarea rezistenței; Manual de exploatare – 1buc; Cordoane de test, cu cleme-crocodil și cu electrozi tip baghetă; Husa pentru transportare ;	tensiune DC 0,1 mV ~ 600 V (± 0,7% + 3) Tensiune AC 1 mV ~ 600 V (± 1% + 3) curent continuu 1 mA ~ 100 A (± 2% + 3) curent alternativ 1 mA ~ 100 A (± 2,5% + 5) Rezistență 0,1 Ω ~ 20 MΩ (± 1% + 2) Capacitate 1 pf ~ 20 mF (± 4% + 5)	

				Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM.		
Multimetru cu clește de curent 600A	Clește electric AC/DC 1000A 600V UT207B	HongKong	UniTrade	Siguranță CE EN/IEC 61010-1 și IEC 61010-2-032 Categoria de măsurare: 600V CAT III Gamă 40,00 A, 600,0 A Rezoluție 0,01 A, 0,1 A Gamă 600,0 V; Rezoluție 0,1 MILIOANE; Precizie 1,5% ±5 cifre (20-500Hz) Temperature de Operare 14 °F până la 122 °F (-10 °C până la 50 °C) Manual de exploatare – 1buc; Cordoane de test, cu cleme-crocodil și cu electrozi tip baghetă; Husa pentru transportare; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM.	Diametrul maxilarului 42 mm Tensiune DC până la 1000 V Tensiune AC până la 1000 V Rezistență până la 60 MOhm Frecvență până la 1 MHz Temperatura Nu Putere Nu Ciclu de funcționare Nu RMS adevărat da Iluminare de fundal da conexiune la PC - nicio conexiune la PC Testul diodelor da Grafic cu bare analogic da Capacitate până la 60 000 μF Test de continuitate da DC până la 1000 A AC până la 1000 A	
Multimetru (Мультиметр)	Multimetru digital AC/DC 1000V/20A UT89X	HongKong	UniTrade	Oprire automată, funcție PEAK HOLD (memorare impulsuri) carcasă antișoc (holster) interval de măsurare a rezistenței mare 2000MΩ modificare manuală a intervalelor, universal indicator nivel scăzut baterii Afișaj LCD 3,5 cifre 28mm, iluminat Temp. -40...1000°C Testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<70Ω Test hFE tranzistori: 3 V Dotări opționale: husă moale AX-58P; conductori de măsură AX-TL-4B1-B; conductori de măsură AX-TL-4B1-BL; conductori de măsură AX-TL-4B1-R; conductori de măsură AX-TL-BNC-	Tensiune DC (V) 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0,5%+2) Tensiune AC (V) 6V/60V/600V/1000V ±(0,8%+5) curent continuu (A) 60μA/60mA/600mA/20A ±(0,8%+8) curent alternativ (A) 60mA/600mA/20A ±(1%+12) Rezistență (Ω) 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0,8%+3) Capacitate (F) 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF /100mF ±(2,5%+20) Frecvență (Hz) 9,999 Hz/9,999 MHz ±(0,1%+4) Ciclu de funcționare 0,1%~99,9% ±(2%+5) Temperatura (°C) -40°C~1000°C ±(2%+4) Temperatura (°F) -40°F~1832°F	

				4BP2;conductori de măsură AX-TLP-001;conductori de măsură AX-TLP-001T;conductori de măsură AX-TLP-002;conductori de măsură AX-TLP-003;conductori de măsură AX-TLS-001B;conductori de măsură AX-TLS-002B;conductori de măsură AX-TLS-003A;conductori de măsură AX-TLS-004A;conductori de măsură AX-TLS-005A;conductori de măsură AX-TLS-007S;conductori de măsură PPOM-14;penetă de măsură AX-TLP-TW-01 Manual de exploatare – 1buc. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM		
Multimetru	Multimetru digital portativ 400V UT-120A	HongKong	UniTrade	Tip Multimetru Indicare digital Tensiune alternativă 500 V Tensiune continuă 500 V Curent continuu 5 A Rezistență 2 mOm;Прозвон цепи; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM.	Măsurare continuitate, factor de umplere, frecvență, rezistență, tensiune AC, tensiune DC Subtip afișaj utilizat LCD (4000) Interval măsurare tens. DC 1mV...4V/ 40V/ 400V/ 600V Acuratețe măs. tens. DC $\pm(0,8\% + 1 \text{ cifră})$ Interval măsurare tens. AC 1mV...4V/ 40V/ 400V/ 600V Acuratețe măs. tens. AC $\pm(1,2\% + 3 \text{ cifre})$ Interval măsurare rezistență 100mΩ...400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/	

					40MΩ Acuratețe măsur. rezistență $\pm(1\% + 2 \text{ cifre})$ Interval măsurare frecvență 100Hz/ 1kHz/ 10kHz/ 100kHz Acuratețe măsurare frecvență $\pm(0,5\% + 3 \text{ digiți})$ Coeficient umplere 0.1...99.9% Testare diode Testare continuitate circuit <60Ω, semnal acustic	
TOTAL						

Semnat: Chitoroaga Numele, Prenumele: Iurie Chitoroaga În calitate de: director vânzări

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

