

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21042057; ocde-b3wdp1-MD-1626695315878 din 19.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de reparație capitală a sistemului automat de semnalizare a incendiilor cu sistem de avertizare și control al evacuării în blocul curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de Recuperare pentru copii Ceadr Lunga

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45300000-0	Dispozitiv de recepție și control	SmartLine036/4	Italia	INIM	Conform Caietului de sarcini	Dispozitiv de recepție și control pentru 4 zone. Extensibil la 36 de zone • Suportă cel puțin 32 de dispozitive pe buclă • Controlează placa de stingere a incendiilor SmartLeLoose • 8 temporizatoare și 7 ecuații logice • Posibilitatea controlului prin Ethernet • Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică • Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare) • Echilibrarea automată a liniilor individuale ale detectorului • Software gratuit pentru configurare și întreținere • Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1	

45300000-0	Placă de extindere	SmartLine/8Z	Italia	INIM	Conform Caietului de sarcini	Placă de extindere pentru 8 zone Poate fi utilizat cu modificări FAACP SmartLine020-4; Placa are o ieşire suplimentară programabilă 1A cu monitorizare a continuităţii, al cărei principiu de funcţionare poate fi determinat în timpul configurării sistemului. Fiecare zonă are un conector suplimentar care poate fi configurat ca intrare (cu circuit supraveghere) sau o ieşire	
45300000-0	Detector de fum	EP 212-141	Russia	Rubezh	Conform Caietului de sarcini	Detector de fum cu 2 fire cu protecţie ridicăată împotriva interferenţelor şi a prafului. Indicaţie: „MOD STANDBY”, „FIRE”. Conexiune cu 2 fire (detector bazat pe contacte fără şuruburi). Îndeplineşte cerinţele certificatului EN 54 Tensiunea de alimentare: 9-30 V. Consum curent: 0,04 mA. Temperatura de operare: -45 până la + 55 ° C.	
45300000-0	Detector de căldură	DMTech Heat detector D9000T AIS	Bulgaria	DMTech	Conform Caietului de sarcini	Detector de foc de căldură. Funcţionează când se atinge temperatura maximă de funcţionare (+ 65 ° C). - Tensiunea de alimentare: (9-30) V / DC. - Consum de energie în modul de funcţionare: ≤ 130 µA. - Consum în stare "foc": 20 mA / 24V DC. - Lucrul t + 10 ° C ~ + 50 ° C. - Dimensiuni cu baza Ø 100mm h ≤ 52mm. - Greutate ≤ 100g. - Grad de protecţie IP40. - În stare bună, senzorul clipeşte o dată la 16 secunde, când este murdar, o dată la 2 secunde. - Posibilitatea de a bloca scoaterea senzorului cu o cheie. Respectă noul standard EN 54-5.	
45300000-0	Baza	DM Tech Base	Bulgaria	DMTech	Conform	Baza standard cu încuietare.	

	standard	For Detectors B9000			Caietului de sarcini	Respectă noul standard EN 54.	
45300000-0	Sirena interna	DM Tech Siren S9000	Bulgaria	DMTech	Conform Caietului de sarcini	Sirena interna. Alimentare 24 V DC. Blif cu LED, cu bază de blocare inclusă. Respectă noul standard EN 54-3.	
45300000-0	Buton de apel manual	DM Tech Manual Point D9000 MCP	Bulgaria	DMTech	Conform Caietului de sarcini	Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Respectă noul standard EN 54-11.	
45300000-0	Panou de informații	ОПОН 1-8	Russia	Rubezh	Conform Caietulu de sarcini	Panoul de informații "EXIT" cu iluminare. Sursa de alimentare: 10-13,8V. Temperatura de lucru: -40 până la + 55 ° C Dimensiune: 300x100x12 mm.	
45300000-0	Transmițător	MATS-100			Conform Caietului de sarcini	Transmițător MATS-100	
45300000-0	Bloc rele	UCP 12-4			Conform Caietului de sarcini	Bloc rele UCP 12-4	
45300000-0	Sursa de alimentare	HD - PB0301 RIP (3A)			Conform Caietului de sarcini	Sursă de alimentare de rezervă cu impuls 12V / 3A. Protecție încorporată împotriva supraîncălzirii, polarității incorecte, încălzării excesive și descărcării totale a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare este de 190-265 V. Sub bateria 7A / h. Dimensiuni: 157 * 197 * 70 mm.	
45300000-0	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Caietului de sarcini	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia	
45300000-0	Acumulator	UL9 - 12V	Anglia	Ultracell	Conform	Baterie 12 V, 9Ah, Ultracell, Anglia	

					Caietului de sarcini		
45300000-0	Acumulator	UL18-12V	Anglia	Ultracell	Conform Caietului de sarcini	Baterie 12 V, 18Ah, Ultracell, Anglia	
45300000-0	Cablu antincendiu EN 50200	1x2x0,80mm (200m)			Conform Caietului de sarcini	Cablu ignifug, fără halogeni, cu siguranță sporită, ignifug, cu emisii normalizate (reduse) de fum și gaze, cu toxicitate redusă, cu activitate corozivă scăzută. -30 ... + 70 ° C. Datorită stratului dublu de protecție: 1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică); 2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistența la foc); Cablul poate funcționa în caz de incendiu (până la o temperatură de 750 ° C și în caz de incendiu) și într-o stare staționară poate asigura economii de energie timp de 180 de minute (FEI 80). Cablul va rezista la parametrii rezistenței la foc conform clasei PH120 (rezistență la șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu. Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2	
45300000-0	Cablu	VVNGG			Conform Caietului de sarcini	Cablu sec. 3*1,5 mm	
45300000-0	Conducta din plastic	20 x 10			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 20 x 10mm.	

45300000-0	Conductă din plastic	25x16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 25 x 16mm	
45300000-0	Conductă din plastic	40 x 25			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 40 x 25mm	
45300000-0	Fixare					Dispozitive de fixare	
45300000-0	Conexiune					Materiale de conexiune	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager Proiect

Oferantul: O.P.P. "Exterior" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65