



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2044, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „439” din 27 mai 2025

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „Metiolis”, str. Ialoveni 2, or. Ialoveni, tel. 069155414.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă uzată și apă uzată tratată.
Cantitatea probei și tipul recipientului - 2 recipiente din plastic cu volumul 1500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AU-508 – influent stație de epurare; AU-509 – efluent stație de epurare.
Responsabil pentru eșantionare - client.
- Informația furnizată de client:**
Locul eșantionării probei - stația de epurare a apelor uzate, or. Căușeni.
Data eșantionării - 26.05.2025.
- Începutul încercărilor** - 26.05.2025 **Finalizarea încercărilor** - 27.05.2025.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE		VLA HG 950/2013 Anexa 2
				<i>influent</i>	<i>efluent</i>	
1.	Materii în suspensie(MS)	SM STAS 6953:2007	mg/l	106,5	28,6	35
2.	Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)	SM SR ISO 6060:2006	mg/l	358,2	81,2	125
3.	Azot amoniacal (N/NH ₄)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	57,5	1,24	2,0

6. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

7. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

8. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări _____

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (*cercetător științific*)

Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 439 din 27 mai 2025>