



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-407-2020** din **16 decembrie 2020**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Motorină Super Euro L Diesel clasa F, 10 ppm S (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL :

"Petrotel Lukoil" SA, str. Mihai Bravu, nr.235, Ploiești, Romania

CLIENTUL :

ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna, 92, tel. 022 21-38-11

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Leușeni.

Data inspecției: 28.11.2020, condițiile de mediu: -3 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 27,15 tone (cantitatea declarată - 5000 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 4972,850 tone).

Termenul de valabilitate a produsului - 6 luni în condițiile respectării cerințelor de depozitare și manipulare.

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului nr. 498 din 19.12.2017 cu modificările și anexele ulterioare.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 4140 din 28.11.2020;

Raportului de încercări nr. 3716 din 15.12.2020, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-407 din 16.12.2020.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG RM nr. 1116 din 22.08.2002, p.22;

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 (gradul F)

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Sunt stabilite 31 inspecții periodice.

OI IPP 007328



Sef secția inspecția
produse petroliere

Valentina JURAVLIOVA

Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.3716 din 15.12.2020

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22 ±3) °C Presiunea: (99±2,0) kPa

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Limite						Valori efective	Echipamente
			Minimum			Maximum				
1	2	3	4			5			6	8
1.	Indice cetanic	SM EN ISO 4264:2019	46,0			-			49,2	Calcul
2.	Densitate la 15°C, kg/m³	SM SR EN ISO 12185:2011	820,0			845,0			841,3	Anton PAAR DMA 4100 M, N 82029425
3.	Sulf, mg/kg	SM EN ISO 20846:2016 (ANULAT)	-			10,0			7,2	Termo Electron TS 3000 N 2004.1130
4.	Punct de inflamabilitate în vas închis , °C	SM EN ISO 2719:2017	55,0			-			57,0	Stanhope SETA PM-93 N 1040041
5.	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370:2016	-			0,30			0,01	Stanhope SETA 97400-3 N 1040041
6.	Cenușă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245:2011	-			0,010			0,002	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
7.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937:2011	-			0,020			0,003	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803
8.	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662:2016	-			24			5,5	Kit de filtrare N 1043551
9.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1						1a	STANHOPE SETA N 1036031
10.	Stabilitate la oxidare, g/m³	SM SR EN ISO 12205:2011	-			25			7	Stanhope SETA 16900-7T N 1043624
11.	Puterea de lubrifiere, diametrul corectat al urmei de uzură (wsd 1,4) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1:2019	-			460			419	PCS Instruments tip HFRR N D 1524
12.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm²/s	SM SR EN ISO 3104:2012	2,000			4,500			2,470	Stabinger Viscometer™ SVM™ 3001
13.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C % (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C % (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM EN ISO 3405:2019	- 85 -			<65 - 360			38,7 94,6 351,8	Anton PAAR ADU 5 N 5639286
14.	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116:2017	climă temperată						-24	Cameră frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579
			grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F		
			+5	0	-5	-10	-15	-20		

Șef secția IPP



Valentina JURAVLIOVA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECȚIEI DOAR LA DATA EFECTUĂRII INSPECȚIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC