

CTSIC

“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL  
“ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО  
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,  
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,  
www.ctsic.md, e-mail: sptn@ctsic.md, ofi@ctsic.md



## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-023-2020** din 12 februarie 2020

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

**PRODUSUL :**

Hidrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PA (cod NCM MD 2711)

**PRODUCĂTORUL :**

OOO "Lukoil-Korobkovskii gazopererabativaiusii zavod", Federația Rusă

**CLIENTUL :**

ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna, 92, tel. 022 21-38-11

**DATELE PRIVIND INSPECȚIA :**

Inspecția a fost efectuată la Depozitul petrolier Socoleni, raionul Anenii Noi.

Data inspecției: 05.02.2020, condițiile de mediu: +5 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 294,420 tone.

Data fabricației produsului - ianuarie 2020, termen de garanție 6 luni din data încărcării.

Produsul este transportat în cisterne feroviare.

Lotul este depozitat în rezervoare pentru gaze.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevare probei: nr. OI IPP-023 din 05.02.2020;

Încercările de laborator au fost efectuate de către LÎ "Moldovatransgaz", certificat de acreditare nr. LÎ-033.

Rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso, întocmit în baza Raportului de încercări nr. 04-20 GL din 11.02.2020.

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-023 din 12.02.2020

**REZULTATELE INSPECȚIEI :**

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:  
SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1, 2, 7, 8, 10 (tipul A)

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



OI IPP 003751



Conducătorul Organismului de  
Inspecție

Inspector

*ufecif*

*ufecif*

Victor SERBUȘCA

Olga GODOROJA




**Tabel:** Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.04-20 GL din 11.02.2020

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 23,0 °C , presiunea: 742 mm/Hg

Nr.	Denumirea indicelor	Metoda încercării	Norma DN	Rezultatele Încercării	Echipeamente
1.	Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	Min. 150 kPa	479,9 561,0 651,5 860,8 1113,8	Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М»
2.	Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B	>89,0	94,7	
3.	Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă)	EN 27941	<0,5	< 0,1	
4.	Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	<1550	1771	
5	Miros	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A	Neplăcut și specific	Pozitiv	Odorimetru «OO-4»

Inspector



Olga GODOROJA

