

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691070483042 din <b>08.08.2023</b>
<b>Obiectul achizitiei: Climatizoare</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>1. Conditioner Inverter 7000 BTU</b>	Conditioner VIVAX M-Design 07 inverter R32 A++	Croația	Vivax	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De tip split (perete)</li> <li>- Cu inverter sau ON/OFF. - Agent frigorific R32 sau R410A.</li> <li>- Puterea frigorifică/termică – minim 7000 BTU/h.</li> <li>- Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpișiștilor.</li> <li>- Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. Locul amplasării blocurilor</li> </ul>	<p>Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 20-25 m2 Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Putere consumata: 0.77/0.76 kW/h Capacitate: 7000 BTU/h Nivel de zgomot: 40/34/29.5/25 dB(A)</p>	-

				<p>interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul.</p> <p>- Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>- În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4. Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării.</p>	<p>Regim de funcționare: -15 ... +50 °C</p> <p>Tip: Vară/iarnă</p> <p>Indicație: Display</p> <p>Termen de garanție: 36 luni</p>	
2. Teava Pex-Al	Teava Pex-Al	-	-	-	<p>Material: pexal protejată</p> <p>Culoare: Alb</p> <p>Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire</p> <p>Diametru: 16</p> <p>Grosime(mm): 2</p>	-
3. Teava CU izolată 3/8	Teava CU izolată 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	<p>Material: Cupru</p> <p>Diametru:3/8</p> <p>Grosime pereți(mm):0,8</p> <p>Grosime izolare(mm):6-9-13-19</p>	

					Rezistență (bar):89	
4. Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata 1/4x6.35mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):134	-
5. Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm <sup>2</sup>	-
6. Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm <sup>2</sup>	-
7. Fisa euro 16A	Fisa euro 16A	-	-	-	-	-
8. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-
9. Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director  
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A

---