

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
CENTRUL DE SĂNĂTATE COSTEȘTI**

MD-6813, r-nul Ialoveni , s.Costești, str. Ștefan cel Mare nr. 7
Email: cs_costesti@ms.md Tel. +373 26851219

Nr. 01-10/48 Data 20.05.2026

OguzTransStroi SRL
oguzts@mail.ru

În vederea examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul Licitației deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1776341577690 din 16.04.2026 privind achiziția lucrărilor de reparație capitală a edificiului IMSP Centrul de Sănătate Costești, în temeiul art. 17 alin. (4) și art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015, grupul de lucru pentru achiziții publice solicită:

1. Având în vedere că, pentru sistemul pluvial propus, au fost oferite materiale cu prețuri exagerat de scăzut, cu aproximativ 50% mai mici comparativ cu costul estimat în documentația de deviz verificată, în scopul verificării conformității, calității și caracteristicilor bunurilor propuse (burlane, jgheaburi, coturi pentru burlane, coturi pentru jgheaburi, rigletă antizăpadă), rugăm să prezentați certificatele de conformitate și informații detaliate pentru burlane, jgheaburi, coturi pentru burlane, coturi pentru jgheaburi, rigletă antizăpadă, inclusiv specificația tehnică, caracteristicile tehnice, producătorul, țara de origine, precum și oferta de preț aferentă acestora. Menționăm, că mențiuni generale de tipul „conform solicitării beneficiarului” sau formulări similare nu vor fi acceptate.

2. La fel, rugăm justificarea prețului exagerat de mic pentru executarea învelitoarei (poz.3 și poz.4 din Forma nr.7), prin prezentarea următoarelor documente justificative:

- fișa tehnică a producătorului, din care să rezulte explicit tipul învelitorii, tipul oțelului utilizat, grosimea tablei, masa și grosimea stratului de zinc, tipul stratului de protecție anticorozivă, clasa de rezistență la coroziune și tipul sistemului de montaj;
- certificate de conformitate pentru materialele oferite și sistemul de învelitoare propus;
- ofertă comercială / document justificativ de preț de la furnizor sau producător, pentru a demonstra că materialul oferit poate fi livrat la prețul indicat în documentația de deviz;
- certificatul de garanție emis de producător pentru sistemul de învelitoare și pentru stratul de protecție anticorozivă;
- mostre, fotografii, cataloage sau broșuri tehnice ale sistemului propus, în vederea verificării vizuale a tipului de profil și a sistemului de montaj.

3. În vederea verificării conformității, calității și caracteristicilor tehnice ale tâmplăriei oferite, rugăm să prezentați următoarele documente justificative:

- fișele tehnice ale producătorului pentru profilele PVC/aluminiu și geamurile termoizolante oferite;
- certificate de conformitate și documente din care să rezulte clasa profilului, numărul de camere, coeficientul U_w și caracteristicile geamului Low-E;

- documente justificative privind producătorul, țara de origine și oferta de preț;
- certificate de garanție pentru tâmplăria oferată.

Totodată, se solicită indicarea denumirii concrete a producătorului pentru fiecare element oferat. Mențiuni generale de tipul „conform solicitării beneficiarului” sau formulări similare nu vor fi acceptate.

4. Pentru mâna curentă (balustrade/protecții), rugăm să prezentați:

- fișe tehnice și certificate de conformitate pentru materialele oferate, cu indicarea concretă a denumirii produsului și producătorului pentru glafurile din aluminiu extrudat, elementele din inox, profilele, accesoriile și sistemele de fixare utilizate;
- documente care confirmă tipul materialului utilizat, grosimea materialului și tratamentul anticoroziv;
- documente privind sistemul de fixare propus, inclusiv denumirea concretă a ancorelor chimice utilizate;
- documente justificative privind proveniența, țara de origine și oferta de preț pentru materialele oferate.

5. În vederea verificării sistemului termoizolant exterior propus pentru fațade și soclu, rugăm să prezentați:

- fișele tehnice și declarațiile de performanță pentru toate componentele sistemului, cu indicarea concretă a denumirii comerciale și producătorului pentru adezivi, vată minerală bazaltică, dibluri, plasă din fibră de sticlă, masă de șpaclu și strat de finisaj;
- agremente tehnice, marcaj CE și documente de certificare conform ETAG 004/EAD sau standardelor aplicabile;
- documente care confirmă compatibilitatea componentelor sistemului ca ansamblu unitar;
- certificate privind densitatea vatei minerale bazaltice, rezistența la foc și rezistența la îngheț-dezgheț;
- documente justificative privind producătorul, țara de origine și oferta de preț pentru sistemul oferat.

6. Pentru tencuiala decorativă rugăm să prezentați:

- fișe tehnice și certificate de conformitate cu indicarea concretă a denumirii comerciale și producătorului;
- documente care confirmă absorbția redusă de apă, rezistența la îngheț-dezgheț și stabilitatea cromatică;
- documente justificative privind compatibilitatea materialelor cu sistemul termoizolant utilizat;
- documente justificative privind producătorul, țara de origine și oferta de preț pentru materialele oferate.

7. În vederea justificării prețului pentru materialele oferate pentru scările exterioare, rugăm să prezentați:

- fișele tehnice și certificatele de conformitate pentru plăci din gresie de granit, adezivii, chiturile de rosturi, profilele de protecție și balustradele propuse, cu indicarea concretă a denumirii comerciale și producătorului pentru fiecare material oferat;
- documente care confirmă clasa antiderapantă minim R11, absorbția redusă de apă și rezistența la îngheț-dezgheț;
- documente privind caracteristicile adezivului flexibil clasa minim C2TE S1;

- documente justificative privind producătorul, țara de origine și oferta de preț pentru materialele oferite.

În acest context, menționăm că informația solicitată, în conformitate cu caietul de sarcini, Partea I și pct. 8 din Anunțul de participare, urmează a fi transmisă până la data de 25 mai 2026, la adresa de e-mail: cs_costesti@ms.md.

Președintele grupului de lucru

Natalia VIȚA

Cu respect,

Șef IMSP CS Costești

Natalia Vița