

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Licitație deschisă				Data: 21.07.2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Echipament medical				Lot: 18		Pagina:	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Speci- ficar e tehni- că solici- tată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Stand- arde de referin- ță
1	2	3	4	5	6	7		8
Lotul 18 Sursa de alimentare neîntreruptă (UPS)								
33100000-1	Sursa de alimentare neîntreruptă (UPS)	Sursa de alimentare neîntreruptă (UPS)	SUA	APC Schneider Electric		Capacitate de ieșire - min 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) - 47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz Line Interactive Formă de undă - undă sinusoidală		

						Tensiune de intrare-220 V Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare) Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB. Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai puțin de 3 ore Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot™ disponibilă Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile Oprire de urgență (EPO) - Da Garanție standard - 2 ani Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa.	
	TOTAL						

Semnat:_____Numele, Prenumele: **GALBUR IGOR** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **I.C.S. Acseal Gaz SRL** Adresa: **mun.Chisinau str.Padurii 13**