

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № RU SMS-MD.ФК 14. 00309**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**Марка провода **ПВ1 1,5 С**
ПВ1 2,50 С

партия № _____ кол. _____ м

Виды испытаний и проверок	Сечение мм ²	технические требования	фактические значения
-максимальный размер провода. мм	1,5	3,3	3,15
	2,5	3,9	3,81
-толщина изоляции,, не менее мм	1,5	0,53	0,72
	2,5	0,62	0,93
Испытание напряжением В, по категории ЭИ-2	1,5	14	выдерж
	2,5	16	
Испытание переменным напряжением, В (частота f=50 Гц, после 24 час в воде должны выдержать в течение 15 мин)		2500	выдерж
Проверка эл. сопротивление токопроводящей жилы Ом км	1,5	12,1	11,97
	2,5	7,41	7,38
Проверка эл. сопротивления изоляции провода	1,5	1x11⁶ Ом	11,6x10 ⁶
	2,5	1x10⁶ Ом	10,4 x 10 ⁶
Испытание на нераспространение горения		не должны распр. горение	Выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ провод соответствует требованиям **ГОСТ 6323-79**Начальник ОТК _____ Т.П.Калужина Дата 03 2023 г.