




**SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**

str. Albișoara nr. 38, MD 2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului ISO 9001 Certificat nr. 085C
„Gloria Muncii”
12.12.2012

Nr. 01-14660 din 23.10.2025

La nr. _____ din _____

Dlul Valeriu POPA,
Primăria or. Sângera
str. 31 August 1989, nr. 22
or. Sângera
MD-2091, mun. Chișinău

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință situația de avarie majoră și de pericol iminent survenită la rețeaua de canalizare menajeră și căminul de vizitare din zona intersecției str. Ștefan cel Mare și 31 August 1989 din or. Sângera, mun. Chișinău.

În urma tasării semnificative a terenului (carosabilului) din intersecția menționată, în scopul evaluării și efectuării lucrărilor de terasament și reparații necesare, la data de 06.10.2025 s-a depistat faptul că atât căminul de vizitare, cât și rețeaua de canalizare menajeră (scurgere liberă) cu diametrul D-250 mm, din material PE (polietilenă), s-au prăbușit cu aproximativ 3 metri față de adâncimea inițială de pozare.

Menționăm că:

1. Adâncimea inițială de pozare a rețelei era de circa 5 metri;
2. Adâncimea actuală (post-prăbușire) a ajuns la circa 8 metri;
3. Rețeaua de canalizare menajeră a fost construită în anul 2016.

Având în vedere prăbușirea rețelei de canalizare la o adâncime de 8 metri și tasarea carosabilului, există un risc major de deteriorare a infrastructurii rutiere și un pericol direct la sănătatea publică și mediului înconjurător din cauza scurgerii necontrolate a apelor uzate.

În temeiul celor expuse, solicităm intervenția urgentă și dispunerea măsurilor necesare pentru notificarea imediată a responsabililor de garanție în vederea demarării de urgență a lucrărilor de remediere a defecțiunilor și lichidarea avariei majore la rețeaua de canalizare.

Vă rugăm să tratați această situație cu maximă prioritate pentru a preveni consecințe mai grave.

Vom asigura suportul necesar în limita competențelor ce ne revin cu privire la gestionarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Director general interimar

Diana TACU

Ex.: N. Racu
tel.: 0 22 256 746



Cod IBAN MD12PR002251166792001498, BC „ProCreditBank”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 611915200 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.