

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr VLP 2.101/ Data model: 05 12 2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

"TEVI SI FITINGURI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE SI DRENAJ"

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

-tevi pentru canalizare, cu rigiditatea inelara SN2 kN/m<sup>2</sup> (SDR 51 ); SN4 kN/m<sup>2</sup> (SDR 41) si SN8 kN/m<sup>2</sup> (SDR 34); diametrul nominal cuprins între 110 + 630 mm, grosimi de perete 3,2 + 18,4 mm; teville sunt realizate drepte (lise), cu mufa la un capat, pentru garnitura de cauciuc. tevi pentru drenaj, cu rigiditatea inelara SN2 kN/m<sup>2</sup>, SN4 kN/m<sup>2</sup> si SN8 kN/m<sup>2</sup>, diametrul nominal cuprins între 110 + 500 mm, grosimi de perete, 2,5 + 12,2 mm. fittinguri, cu rigiditatea inelara SN 4 kN/m<sup>2</sup> si SN 8 kN/m<sup>2</sup>; diametrul nominal cuprins între 250 + 630 mm, de tipurile: mufe, ramificatii egale sau reduse, la 45° sau 90°; piese de curatare, piese de trecere; dopuri; elemente tip „sa” pentru bransamente, la 45° sau 90°

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Tevele și fittingurile din PVC-U multistrat pentru instalații de canalizare și drenare sunt fabricate de firma VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. pentru instalațiile de canalizare interioare și exterioare a apelor uzate și a apelor meteorice și pentru instalațiile de drenaj montate îngropat în pământ.

 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0371.602.550, [www.valplast.ro](http://www.valplast.ro) office@valplast.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3004-2018

7. Performanța produselor:

| Verificarea               | Metoda de verificare                                          | Verificator      | Cerințe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezultate                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificarea etanșeității  | Instrucțiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii | Laborator INSIST | Încercarea de rezistență la etanșeitate se efectuează la temperatura mediului ambiant de (19±0,5) °C. Epruveta se umple cu apă rece cu temperatura de (10±0,5) °C. Se aplică treptat o presiune de 0,5 bar, după care se menține constantă timp de 15 minute; nu trebuie să apară pierderi de fluid în zona de îmbinare dintre conductă și mufă, ruperi sau deformări ale ansamblului. | Fără pierderi de fluid în zona de îmbinare dintre conductă și mufă<br>Fără ruperi sau deformări ale ansamblului<br>Corespunde |
| Verificarea aspectului    | Instrucțiune de laborator ILT12                               | Laborator INSIST | Se verifică vizual suprafața exterioară a ansamblului, să nu prezinte neregularități / asperități înainte și după testarea la etanșeitate                                                                                                                                                                                                                                              | Fără asperități, fără neregularități<br>Corespunde                                                                            |
| Verificarea dimensiunilor | Instrucțiune de laborator ILT12 SR EN 1401-1                  | Laborator INSIST | Se verifică dimensiunile pentru ansamblu testat, în minim 5 puncte diferite din aceeași secțiune transversală. Abaterile nu trebuie să depășească ±0.3mm pentru diametrul exterior al țevii.                                                                                                                                                                                           | Pentru diametrul exterior al țevii multistrat testate, abatere de ±0mm<br>Corespunde                                          |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul INSIST. In SITU, Laboratorul VALPLAST, Bdul. Preciziei, nr.9, sector 6, Bucuresti, de către un reprezentant al laboratorului INSIST - UTCB

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Bucuresti, 05 Decembrie 2018

Semnată pentru și în numele fabricantului

