

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655964592024 din 23.06.2022

Obiectul achiziției: Stații de acumulare și pre epurare a apelor uzate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țară de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stații de acumulare și pre epurare a apelor uzate	1) Stații de acumulare și pre epurare a apelor uzate (Separator de hidrocarburi și uleiuri segment Premium 25 litri secunda) 2) Stații de acumulare și pre epurare a apelor uzate (Separator de hidrocarburi și uleiuri segment Broni Terestru 50 litri secundă)	Republica Moldova	Ecologic Group SRL	1) Prelucrarea biologică anaerobă și aerobă (fără consum de energie electrică); 2) Reținerea produselor petroliere prin metoda cărbunelui activat; 3) Rezistența la substanțe nocive din interiorul separatorului; 4) Ventilarea naturală; 5) Regim de lucru 24/24; 6) Vidanjarea fără necesitatea deschiderii construcției existente din beton; 7) Lățimea instalației nu mai mult	1) Prelucrarea biologică anaerobă și aerobă (fără consum de energie electrică); 2) Reținerea produselor petroliere prin metoda cărbunelui activat; 3) Rezistența la substanțe nocive din interiorul separatorului; 4) Ventilarea naturală; 5) Regim de lucru	

	3) Stații de acumulare și pre epurare a apelor uzate (Separator de hidrocarburi și uleiuri segment Broni Terestru 50 litri secundă)			de 1,3 m (conform construcției existente); 8) Termoizolarea totală a separatorului; 9) Rezistență la temperaturi mai jos de -25*; 10) Perioada de deservire fără intervenție nu mai puțin de 2-6 luni; 11) Rezistență la efecte seismice; 12) Rezistență la compresiunile pământului; 13) Calitatea apei deversată în sistemul public de canalizare să nu depășească CMA (stabilite de legislație); 14) Capacitatea de autoreglare.	24/24; 6) Vidanțarea fără necesitatea deschiderii construcției existente din beton; 7) Lățimea instalației 1,3 m (conform construcției existente); 8) Termoizolarea totală a separatorului; 9) Rezistență la temperaturi mai jos de -25*; 10) Perioada de deservire fără intervenție nu mai puțin de 2-6 luni; 11) Rezistență la efecte seismice; 12) Rezistență la compresiunile pământului; 13) Calitatea apei deversată în sistemul public de canalizare nu depășească CMA (stabilite de	
--	--	--	--	---	--	--

					legislație); 14) Capacitatea de autoreglare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Popa Eduard
În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Ecologic Group" SRL
Adresa: (sediul): Mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 20/1

E-mail: info@ellogic.md
Telefon: 067575390