



Ministerul Afacerilor Interne  
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI  
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 019-16 din 18.05.2016

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: „M.C.F.-ENGROS” SRL, mun. Chișinău, str. Izmail,  
112/1.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a plăcii din fibră  
minerală pentru tavane suspendate „KNAUF AMF GmbH &  
Co”.


Materialul încercat: Placă din fibră minerală pentru tavane suspendate „KNAUF  
AMF GmbH & Co”.

Prezentul certificat confirmă că, placa din fibră minerală pentru tavane  
suspendate „KNAUF AMF GmbH & Co”, prezentată de către „M.C.F.-ENGROS”  
SRL, mun. Chișinău, str. Izmail, 112/1, conform standardelor în vigoare din Republica  
Moldova, se referă la materiale de grupa C<sub>1</sub> (slab combustibile).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția  
împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E.03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind  
apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra plăcii din  
fibră minerală pentru tavane suspendate „KNAUF AMF GmbH & Co”, prezentată în  
Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal  
nr.021 din 18.05.2016).

Șeful adjunct SPC și SE  
Șeful Direcției salvatori și pompieri  
colonel al s/salvare



Anatolie Viniciuc

ex. V. Gașpar  
tel. 25-14-90

seria CSI nr. 019-016