



Pobočka Tatranská Štrba

Štefánikova 24, 05941 Tatranská Štrba tel./fax.:052/4484471/4484472

E-mail: krissak@ts.tsus.sk

Zákazka č. 90 08 0148

Výtlačok č.

PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU

vykonaná v zmysle ustanovení § 7 ods. 4 a) a § 9 zákona č. 90/1998 Z .z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Výrobok: Podlahový systém na báze polyuretánov MARIPUR
(MARISEAL 710, MARIPUR 7000, MARIPUR 7100)

ČSK: 3503

Výrobca: MARIS POLYMERS S.A.
INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA
320 11 INOFYTA
Grécko

Miesto výroby: MARIS POLYMERS S.A.
INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA
320 11 INOFYTA
Grécko

Vlastnosti a príslušné technické špecifikácie podľa ktorých sa preukazuje zhoda výrobku sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody	Zistená porovnávacia hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Reakcia na oheň (NO)	EN 13813	trieda F	deklarácia
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (NO) [mm]	EN 13813	trieda AR 0,5 (hĺbka rýhy menej ako 10 µm	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008
Prídržnosť (NO) [MPa]	EN 13813	trieda B2,0 (prídržnosť 2,34 MPa)	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008
Odolnosť proti rázu (NO) [Nm]	EN 13813	IR 10Nm	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008

Poznámka: Vlastnosti, ktoré je podľa príslušnej technickej špecifikácie kompetentná odskúšať len notifikovaná osoba sa označujú symbolom (NO), vlastnosti, ktoré je kompetentný odskúšať Výrobca sa označujú symbolom (V).

Prílohy:

- [1] Protokol o skúške č. 90-08-0232, skúšky: prídržnosť, odolnosť proti rázu, odolnosť proti opotrebovaniu, TSÚS n.o., pobočka Tatranská Štrba, 24.09.2008

V Tatranskej Štrbe 25.09.2008

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: MARIS POLYMERS S.A., INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA , 320 11 INOFYTA, Grécko

výrobne: MARIS POLYMERS S.A., INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA , 320 11 INOFYTA, Grécko

týmto vyhlasuje, že výrobok : Podlahový systém na báze polyuretánov MARIPUR
(MARISEAL 710, MARIPUR 7000, MARIPUR 7100)

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje EN 13813.

1) V rámci počiatočných skúšok typu sa overil : základný náter MARIPUR 7000 + vrchný náter MARIPUR 7100

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň (NO)	trieda F	deklarácia
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (NO) [mm]	trieda AR 0,5 (hĺbka rýhy max. 50 µm)	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008
Prídržnosť (NO) [MPa]	trieda B2,0 (prídržnosť min.2,0 MPa)	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008
Odolnosť proti rázu (NO) [Nm]	IR min. 10Nm	Protokol o skúške č. 90-08-0232, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 24.09.2008

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Základné nátery MARISEAL 710 resp. MARIPUR 7000 a vrchný náter MARIPUR 7100 sú jednozložkové náterové látky na báze polyuretánov.. Podlahový systém na báze polyuretánov MARIPUR sa používa na zhotovenie poterov na nasiakavé povrchy ako sú betón, cementové potery, drevo.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., SK 04, 059 41 Tatranská Štrba


Meno:

podpis


Funkcia:

Dátum:

Príklad značky zhody:

	
MARIS POLYMERS S.A., INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA , 320 11 INOFYTA, Grécko	
08	
EN 13813	
Podlahový systém na báze polyuretánov MARIPUR	
Používa na zhotovenie poterov na nasiakavé povrchy ako sú betón, cementové potery, drevo.	
Reakcia na oheň (NO)	trieda F
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (NO) [mm]	trieda AR 0,5 (hĺbka rýhy max.50 µm)
Prídržnosť (NO) [MPa]	trieda B2,0 (prídržnosť min.2,0 MPa)
Odolnosť proti rázu (NO) [Nm]	IR min. 10Nm

Príklad značky zhody s minimálnymi údajmi:

	
MARIS POLYMERS S.A. INDUSTRIAL AREA OF INOFYTA VIOTTA 320 11 INOFYTA, Grécko	
08	
EN 13813	

Podmienky označovania výrobkov značkami zhody sú uvedené:

- v zákone NR SR č. 314/2004 Z.z., § 8
- vo vyhláške MVR SR č. 158/2004 Z.z., § 4 a 119/2006