

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMD M
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Aparat de aer condiționat split sistem on/off						
Aparat de aer condiționat split sistem on/off	Forest MSAFA - 09HRN 8	China	Midea	Aparat de aer condiționat 12000BTU/h Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF. Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete Funcții: Răcire, Încălzire, Deumidificare, Ventilare Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat.	Aparat de aer condiționat 9000BTU/h Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF. Capacitate 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete Funcții: Răcire, Încălzire, Deumidificare, Ventilare Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat.	

				Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire:3.25Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monarea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m liniari. Garantie minim 24 luni	Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire:2.49Kw Capacitatea la încălzire:2.49Kw Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monarea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m liniari. Garantie minim 24 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bivol Cristian În calitate de: Administrator
Ofertantul: SD SIGUR SRL Adresa: s. Cocieri, Dubasari