

PROCES-VERBAL DE CONTROL
în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

nr.10/135 din "17" 06 2022

La solicitarea SRL "Zîmbet", director Vasile Cazacu, s. Coșernița, r. Criuleni

(Persona fizică/juridică/ N.P.P. conducătorului/adresa juridică)

nr.6627/22 din 17.06.2022

în baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică,

de către: Mihail Alexuta, inspector principal al Direcției supraveghere de stat a măsurilor

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

în comun cu reprezentantul solicitantului director Vasile Cazacu

(N.P.P./funcția)

la data de 16.06.2022

a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă „Zîmbet”, Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.


(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

Pe parcursul controlului au fost verificate: Căile de acces, sursele de alimentare în caz de incendiu, construcțiile și documentația.

(Acte, documente, instrucțiuni, ordine, instalațiile ingineresti, construcții)

În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

Blocul administrativ și cantina nu este dotată cu instalație automată de semnalizare și avertizare a incendiilor (NCM E 03.03-2018, p. 1.2, tab nr. 1).



(Neconformitățile exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconformități)

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

**Direcția supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției
pentru Supraveghere Tehnică**

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)
Subdiviziunea

Mihail Alexuța, inspector principal

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura, ștampilă)



Coordonat (conducătorul subdiviziunii): Sergiu CHIRCU, Șef Direcție

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentanții solicitantului:

(numele, prenumele, funcția)

Copia procesului-verbal de control am primit:

„ ” 20

(semnătura, ștampilă)