

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1629291274861_din_18 aug 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de stingere a incendiilor

C o d C P V	Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origi ne	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de refer ință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Centala de detectie incendiu TIP1	Kentec Sigma XT PCB	Marea Britan ie	Kentec Electro nics Ltd	Centrala de detectie incendiu Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Centrala de detectie incendiu Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Unitate de afișaj si control	Kentec Sigma Si	Marea Britan ie	Kentec Electro nics Ltd	Unitate de afișaj si control Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Unitate de afișaj si control Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Acumulat or TIP 1	DELTA DT1207	China	LLC Smart batterie s	-Acumulator de capacitate minim 12V 7Ah Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Acumulator de capacitate minim 12V7Ah Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Centala de detectie incendiu TIP2	INIM Previdia- C050SG	Italia	INIM Electro nics	-Centrala de detectie incendiu adresabila, cu o bucla Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	-Centrala de detectie incendiu adresabila, cu o bucla Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Modul conectare retea	INIM Previdia C-COM- LAN	Italia	INIM Electro nics	Modul conectare centrala de detectie la retea Ethernet Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Modul conectare centrala de detectie la retea Ethernet Conform proiectului de executie Nr.03- 2021-SIn	
	Modul Comunic ator	INIM F- COM	Italia	INIM Electro nics	-Trebuie sa transmita cel putin mesaje vocale, SMS, și mesaje digitale -Trebuie sa transmita semnale de alarma si mentenanta -Comunicare cel puțin prin linie PSTN, retea GSM, retea 3G. -Trebuie sa fie certificat cel puțin conform standartelor EN54-21	-Transmite mesaje vocale, SMS, și mesaje digitale - Transmite semnale de alarma si mentenanta -Comunicare prin linie PSTN, retea GSM, retea 3G. -Certificat conform standartelor EN54- 21	

					-Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	-Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Modul de stingere cu gaz	BRAND МП.И-100.2.РЕ	Ucraina	OOO Brand Master	Modul de stingere cu gaz Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Modul de stingere cu gaz Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Agent de stingere	ФК-5-1-12 (NOVO NEC 1230)	Ucraina	OOO Brand Master	Agent de stingere gazos Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Agent de stingere gazos Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Detector optic de fum	ECO 1003	Marea Britanie	Honey well	Detector optic de fum Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn		
	Soclu pentru detectoare	ECO100 OR	Marea Britanie	Honey well	Soclu pentru detectoare Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Soclu pentru detectoare Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Detector optic de fum adresabil	INIM ED100	Italia	INIM Electronics	Detector optic de fum adresabil Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Detector optic de fum adresabil Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Soclu pentru detectoare adresabile	INIM EB0010	Italia	INIM Electronics	Soclu pentru detectoare adresabile Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Soclu pentru detectoare adresabile Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Camera IP	DS-I214	China	Hikvision	Camera IP cu rezolutia nu mai mica de 2Mpx si conectare PoE Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Camera IP rezolutia 2Mpx PoE Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Switch PoE	DS-3E0106 HP-E	China	Hikvision	Switch PoE cu cel putin 4 porturi PoE + 2 porturi uplink Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Switch PoE cu 4 porturi PoE+2 porturi uplink Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Presostat	BRAND CTY-150	Ucraina	OOO Brand Master	Presostat Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Presostat Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Senzor pozitie usa	HO-03B			Senzor pozitie usa Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Senzor pozitie usa Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Buton retinere initiere stingere	Kentec K91000 M10	Marea Britanie	Kentec Electronics Ltd	Buton retinere initiere stingere Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Buton retinere initiere stingere Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	

	Buton pornire evacuare gaze	Sigma XT Extract Key Switch	Marea Britanie	Kentec Electronics Ltd	Buton pornire evacuare gaze (dupa incendiu) Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Buton pornire evacuare gaze Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Indicator luminos și sonor TIP 1	K24110-M10	Marea Britanie	Kentec Electronics Ltd	Indicator luminos și sonor „Atenție!” Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Indicator luminos și sonor „Atenție!” Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Indicator luminos și sonor TIP 2	x2710	Marea Britanie	Kentec Electronics Ltd	Светозвуковое табло "Газ не входит!" / "Газ уходит!" Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Светозвуковое табло "Газ не входит!" / "Газ уходит!" Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Indicator luminos și sonor TIP 3	IS2021RE	Italia	INIM Electronics	Светозвуковой оповещатель (Siren+Strob) IP65 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Светозвуковой оповещатель (Siren+Strob) IP65 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Indicator optic de la distanță	INIM IL0010	Italia	INIM Electronics	Indicator optic de la distanță Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Afișaj paralel Inim, pentru detectoare Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Acumulator TIP 2	DT 12012	China	LLC Smart batteries	-Acumulator de capacitate minim 12V 1.2Ah Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	-Acumulator de capacitate 12V 1.2Ah Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Cablu rezistent la foc tip 1	JE-HH FE180 E30 1x2x0.8mm	Turcia	ETK Kablo Turkey	Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire min. 1x2x0.8mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire 1x2x0.8mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Cablu rezistent la foc tip 2	JE-HH FE180 E30 2x2x0.8mm	Turcia	ETK Kablo Turkey	Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire min. 2x2x0.8mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire 2x2x0.8mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Cablu rezistent la foc tip 3	JE-HH FE180 E30 3x1.5mm	Turcia	ETK Kablo Turkey	Cablu rezistent la foc 3x1,5mm ² Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Cablu rezistent la foc 3x1,5mm ² Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Cablu rezistent	JE-HH FE180 E30	Turcia	ETK Kablo Turkey	Cablu rezistent la foc 2x1,5mm ²	Cablu rezistent la foc 2x1,5mm ²	

	la foc tip 4	2x1.5 mm			Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Fir de împământare	Cablu ПВ-3 1,5mm	Ucraina	ALAI	Fir de împământare d.minim 1.5mm ² Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Fir de împământare d.minim 1.5mm ² Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Cablu LAN	DS-1LN5EU-SC0	China	Hikvision	Cablu LAN pentru retea tip UTP cel puțin cat.5 E Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Cablu interior Hikvision, UTP cat.5e, Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Tub gofrat TIP1	Tub gofrat d.20mm	China	Ningbo Lucktech Electronics Co.	Tub gofrat PVC, diametru 20mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Tub gofrat PVC, diametru 20mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Tub gofrat TIP2	Tub gofrat d.25mm	China	Ningbo Lucktech Electronics Co.	Tub gofrat PVC, diametru 25mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-Sin	Tub gofrat PVC, diametru 25mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-Sin	
	Țeavă rigidă din PVC	PVC Tube 20mm	China	Ningbo Lucktech Electronics Co.	Țeavă rigidă din PVC pentru cabluri electrice d.20mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Țeavă rigidă din PVC pentru cabluri electrice d.20mm Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Țeavă de oțel tip1	Труба стальная ГОСТ 8732 Ø21.3x3.2			Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø21.3x3.2 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø21.3x3.2 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Țeavă de oțel tip2	Труба стальная ГОСТ 8732 Ø26.9x3.2			Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø26.9x3.2 Conf. standartelor cel puțin ГОСТ 8732 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø26.9x3.2 Conf. standartelor ГОСТ 8732 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Țeavă de oțel tip3	Труба стальная ГОСТ 8732 Ø33.7x3.2			Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø33.7x3.2 Conf. standartelor cel puțin ГОСТ 8732 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Țeavă de oțel pregatita, vopsita, Ø33.7x3.2 Conf. standartelor ГОСТ 8732 Conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	
	Materiale	Set materiale necesare (diverse)			Materiale de fixare si conectare necesare pentru instalare punerea in functione a sistemelor conform proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Materiale de fixare si conectare necesare pentru instalare punerea in functione a sistemelor conform proiectului de	

						executie Nr.03-2021-SIn	
	Lucrări				Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului proiectului de executie Nr.03-2021-SIn	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Madan Vladimir În calitate de:
Administrator

Ofertantul: VIGURCOM SRL Adresa: MD-2071, mun.Chisinau, str.Alba Iulia,77/16