

Anexa B
(obligatorie).

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pitusca, r-ul Calarasi.
(denumirea și adresa obiectului)

Gazoduct subteran de presiune medie din teava PE100 SDR 11 d-90mm L=700m/l
Ltot = 700m/l

r-ul Calarasi

„ ” anul 2021

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

beneficiar : Primaria s.Pitusca Tataru Vasile
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare SRL "Calarasi Gaz" ing V.Stratan
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

Agentia pentru Supraveghere Tehnica Gaz" inspector N. Beregoi
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare „Calarasi Gaz "SRL ing.V.Stratan

organizației de proiectare ISP S.Stefantova
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

Reprezentantul
antreprenorului general S.R.L. "Vaspus" V.Puscasu
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

A STABILIT :

1.Antreprenorului general "Vaspus" S.R.L.
(denumirea organizației)

I s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran de presiune Medie din teava PE100 SDR 11 d-90mm L=700 m/l
L tot = 700m/l

La obiectul finisat al construcției: (denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: (denumirea organizației)

au fost executate următoarele
lucrări (denumirea organizației)

2.Proiectul nr. 37-08 AG este elaborat COOP" SANACON" or.Chisinau
(denumirea organizației)

3.Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor decembrie 2021 , finisarea lucrărilor decembrie 2021 .

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj