

**Conform Anexei nr.21 la Documentatia Standard,
aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor al RM
nr.115 din 15.09.2021 (in vigoare din 01.10.2021)**

**CAIET DE SARCINI
Bunuri**

1. DESCRIERE GENERALA INFORMAȚII

Autoritatea contractanta: Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud **Obiectul achizitiei:** Aparate de aer conditionat inclusiv montarea lor

Codul CPV: 39700000-9

2. CERINȚE FAȚA DE BUNURI:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de masura	Canti- tatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Valoarea estimata, fara TVA, MDL
Lot 1: Aparate de aer conditionat de birou 12000BTU						
1.1.	39717200-3	Aparate de aer conditionat de birou 12000BTU	buc	6	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
1.2.	51000000-9	Servicii de montare si punere in functiune a aparatelor de aer conditionat	serviciu	6	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
Total lot 1:						91600,00
Valoarea estimata totala, lei fara TVA						91600,00

3. CONDITII SPECIALE DE CARE DEPINDE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conducatorul grupului de lucru:

Oxana RADU

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM- în coloanele 1, 5,]

Numarul procedurii de achiziție nr. [7889f833-4c56-4e8a-aa39-c57d0acaedb8](#) din [25/10/2024](#)

Obiectul achiziției: **Aparate de aer conditionat, inclusiv montarea lor**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer conditionat de birou 12 000 BTU						
1.1. Aparate de aer conditionat de birou 12 000 BTU	TAC-12 CHSD / XAB1IN INVERTER	China	TCL	Cerinte tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termica 12 000 BTU; -clasa de eficienta energetica: nu mai mica de A+; -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -interval temperatura exterioara la incalzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 Termen de garantie nu mai mic 36 luni	-Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termica 12 000 BTU; -clasa de eficienta energetica: A++; -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V 50Hz; -temperatura exterioara la racire max. +53 °C; Funcții: dezumidificare/ventilare/răcire/încălzire (până la 20). Moduri: 1. Mod de noapte, 2. Mod silențios, 3. Mod turbo, Cronometru 24 de ore, Pornire automată, Autocurățare, Filtru de aer de înaltă densitate, Direcția fluxului de aer (automat sus/jos), Direcția manuală a fluxului de aer (stânga/dreapta). Protecție anti-corozie. Freon R32 Debit de aer (m3/h): 550 UNITATE INTERIOARĂ: - Nivel de zgomot dB(A): 40 UNITATE EXTERIOARĂ: - Nivel de zgomot: 50 dB(A) CONSUM DE ENERGIE: - răcire: 1130 W ▷ Încălzire : 922 W Termen de garantie 36 luni	SM SR EN 60335-1:2014

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referință
1.2. Servicii de montare si punere in functiune a aparatelor de aer conditionat	12 000 BTU	China	TCL	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	SM HD 60364-5-53:2022/AC:2022

Semnat:Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Adresa: mun.Chișinău, str.Albișoara 80/8

SPECIFICATII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8
11 la necesitate,
iar de catre MMPS- in coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie nr. [7889f833-4c56-4e8a-aa39-c57d0acaedb8](#) din [25/10/2024](#)

Obiectul achizitiei: **Aparate de aer conditionat, inclusiv montarea lor**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de masura	Canti- tatea	Preț unitar (fara TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totala (fara TVA), MDL	Suma totala (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: Aparate de aer conditionat de birou 12 000 BTU										
39717200-3	1.1. Aparate de aer conditionat de birou 12 000 BTU	buc	6	6000	7200	36000	43200	Bunurile vor fi livrate, montate si puse in functiune de catre Furnizor la sediul Cumparatorului in decurs de 30 zile lucratoare, din data solicitarii scrise a Cumparatorului.	Agentia Teritoriala de asistenta Sociala Sud c.f. 1023601000175.	42%
51000000-9	1.2.Servicii de montare si punere in functiune a aparatelor de aer conditionat	serviciu	6	3000	3600	18000	21600			42%
Total lot 1:				9000	10800	54000	64800			
TOTAL										

Semnat:Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Adresa: mun.Chișinău, str.Albișoara 80/8