

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău**

**3. Obiectul achizițiilor Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr. 1 str. Ion Pelivan 30**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. DEMONTARE</b>		
1	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare, inclusiv transportarea pentru depozitare în subsol	m2	125,00
2	RpIC19C	Demontarea țevii negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2" -2"	m	400,00
3	RpIC19B	Demontarea țevii negre, pentru instalații, montate la încălzirea centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" -1 1/4"	m	250,00
		<b>2. Lucrări sanitare</b>		
		<b>2.1. Încălzire</b>		
4	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din fontă cu mijloace de fixare pe perete, 10 secții h 500mm)	buc	125,00
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"- Dezaerator	buc	125,00
6	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central având diametru nominal de 3/4 - 1 (Robinet cu bilă D25 mm)	buc	272,00
7	IC53A	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	22,00

1	2	3	4	5
8	IC35C	Țeava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	250,00
9	IC35D	Țeavă din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmata, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm	m	400,00
10	IC37H	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu țeava din polietilena armata, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	300,00
11	IC40A	Brățara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	700,00
12	IC42A	Suporți și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucata	kg	78,00
13	IzD04A	Vopsirea radiatoarelor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate cu pensula de mână	t	5,60
14	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	650,00