

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1688383479010 __ din __ 03/07/2023 __						
Obiectul achiziției: Servicii de profilaxie/mentenanță, deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat						
Denumirea serviciului	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Servicii de profilaxie/mentenanță, deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</i>						
Lot nr. 1 Profilaxia/Mentenanța Condiționar tip split 7000-24000 BTU				Potrivit descrierii solicitate de către autoritatea contractantă în Anunțul de participare	Verificări primare <ul style="list-style-type: none"> • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificațiile producătorului • Alimentare la sursa de tensiune • Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda • Temperatura recomandata de funcționare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Stare traseu si izolație frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanța • Curățare filtre unitate interna <ul style="list-style-type: none"> – curățat de praf – curățat cu soluție antibacteriana – degresat – detratat – antibacterian • Curățare evaporator unitate interna • Curățare carcasa unitate interna • Curățare condensator unitate externa • curățare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea 	
TOTAL						

Semnat: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: __ Manager Implimentare Proiecte _____

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL _____ Adresa: ___ ___ m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 _____