

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1618295119262(21038428)** din **16.04.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea aparatului de aer condiționat, inclusiv montarea si materialele necesare conform caietului de sarcini**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 1 Aparat de aer condiționat</b>						
1.	Aparat de aer condiționat	GREE GWH18AAD (16000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare conform caietului de sarcini	China	„GREE Electric Appliances”	Aparat de aer condiționat de perete tip – inverter, 13500BTU, Capacitate frigorifică 4,5 kWt Capacitate de încălzire – 5.0 kWt Consum de electricitate (regim de răcire) 1,49 kWt Consum de electricitate (regim de încălzire) 1,38 kWt Gama de operare aerului ambiant (răcire) -15°C/+45°C aerului ambiant (incalzire) - 20°C/+25°C Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern -23 Db (A)/ bloc extern - 49 Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz	Aparat de aer condiționat de perete tip – inverter, 16000BTU, Capacitate frigorifică 4,6 kWt Capacitate de încălzire – 5.0 kWt Consum de electricitate (regim de răcire) 1,43 kWt Consum de electricitate (regim de încălzire) 1,38 kWt Gama de operare aerului ambiant (răcire) -15°C/+45°C aerului ambiant (incalzire) - 20°C/+25°C Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern -23 Db (A)/ bloc extern -49 Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz Agent frigorific R-32	Certificat de conformitate

					Agent frigorific R-410A Clasa de eficiență energetică – A+ Garantia 36 luni Tara de origine- Tailanda Obligatoriu functia Autorestart Suprafața 50 m2	Clasa de eficiență energetică – A++ Garantia 36 luni functia Autorestart, EER/COP 3.22/3.62, SEER/SCOP -6.1 Suprafața 50 m2	
2.	Automat 16 A	Automat 16 A	MD	Volta			
3.	Freono magistrala ¼ si ½”	Freono magistrala ¼ si ½”	Italia	FOMA SPA			
4.	Cablu electric 3x2.5 PVS	Cablu electric 3x2.5 PVS	MD	Volta			
5.	Suport unitate externa ,(cu instalare)	Suport unitate externa ,(cu instalare)	China	„MIDEA CORPORATION LTD” China			
6.	Gaurire perete de beton cu carote diamant d.50	Gaurire perete de beton cu carote diamant d.50	MD	MD			
7.	Dibluri	Dibluri	Polonia	Klimas			
8.	Instalare climatizor	Instalare climatizor	MD	MD			
9.	Comandare autospeciala 18m	Comandare autospeciala 18m	MD	MD			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: ”NELDIRO” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50