



INTERNATIONAL
GOLD STAR
FOR QUALITY

Технический сертификат № 1039

Марка изделия ААБл 3x240(опе) - 10кВ
 Длина 570 м Тип тары 20А
 Изделие соответствует ТУУ 27.3-00214534-091:2017
нормативный документ
 Масса брутто 3425 кг

Сопротивление изоляции жилы, МОм·км (при t=20°C)	Сопротивление токопроводящей жилы, Ом·км (при t=20°C)	Испытательное напряжение, кВ (частота 50 Гц)	Время испытания напряжением, мин
-	0,125	25	5

Испытания проводил [Signature]
(подпись)

Штамп ОТК



«20» июня 2023 г.