

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716292614519
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatezatoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatezatoarelor	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatezatoarelor			<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 	

			<p>blocului interior.</p> <p>8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.</p> <p>9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.</p> <p>15. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>17. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.</p> <p>19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul mentenanței climatizoarelor</p> <p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific).</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a</p>	<p>8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.</p> <p>9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.</p> <p>15. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>17. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.</p> <p>19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul mentenanței climatizoarelor</p> <p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific).</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a climatizorului (include prețul pieselor, materialelor).</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>climatizorului (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.</p> <p>7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>Cerințe suplimentare</p> <p>1. Serviciile de deservirea tehnică a climatizoarelor vor fi prestate o dată în an.</p> <p>2. Serviciile de mentenanță vor fi prestate pe tot parcursul acțiunii contractului.</p> <p>3. După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de minim 6 luni.</p> <p>4. După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru climatizoarele cu defecte, care nu se regăsesc în lista serviciilor de mentenanță. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Pentru aceste utilaje serviciile de deservire tehnică nu vor fi prestate.</p>	<p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.</p> <p>7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>Cerințe suplimentare</p> <p>1. Serviciile de deservirea tehnică a climatizoarelor vor fi prestate o dată în an.</p> <p>2. Serviciile de mentenanță vor fi prestate pe tot parcursul acțiunii contractului.</p> <p>3. După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de minim 6 luni.</p> <p>4. După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru climatizoarele cu defecte, care nu se regăsesc în lista serviciilor de mentenanță. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Pentru aceste utilaje serviciile de deservire tehnică nu vor fi prestate.</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bazatin Ecaterina În calitate de: Agenta pe vinzari

Ofertantul: Instalco SRL Adresa:mun.Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4

