

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 3 din "23" decembrie 2022

Stația de pompare Nr. 6

Modernizarea stației de pompare Nr.6, a avut loc în cadrul contractului nr. 2021101 din "16" aprilie 2021, încheiat între S.A. „Termoelectrica” și S.R.L.”HORUS ENERGY” privind modernizarea stațiilor de pompare SP 4 și SP 6 și SP 22.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul "01" decembrie 2022 – "16" decembrie 2022, fiind formată din:

Reprezentanții „TERMoeLECTRICA” SA:

Director general al întreprinderi (interimar)
Director Tehnic al întreprinderi
Director tehnic adjunct al întreprinderi (distribuție)
Șefa serviciu în industria prelucrătoare SE
Șefa serviciu în industria prelucrătoare SPOM
Șef secție în industria prelucrătoare SRT Rîșcani

Leu V.
Lupan A.
Virlan A.
Todiraș T.
Bugaian T.
Buzilă P.

Reprezentanții S.R.L.”HORUS ENERGY”:

Director general
Manager proiect
Director comercial

Balan V.
Pasecinic M.
Dodița E.

2. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea stației de pompare Nr.6, S.A. „Termoelectrica”, adresa poștală, mun. Chișinău, str. Studenților 1/8, a constatat din:

- Construcții civile;
- Soluții termomecanice;
- Instalații Electrice;
- Automatizarea Proceselor Tehnologice.

3. Constatările comisiei de recepție:

A. Lucrările de modernizare a stației de pompare Nr.6 au fost finalizate parțial la "**14**" decembrie 2022;

B. Lucrările au fost executate în corespundere cu prevederile **Caietului de Sarcini nr. 106/21 din "15" ianuarie 2021** și în corespundere cu documentația normativă în vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

4. Concluzia comisiei de recepție:

Se admite spre recepție la terminarea lucrărilor Stația de pompare nr.6, cu următoarea abatere, care nu influențează exploatarea stației de pompare în sezonul de încălzire 2022/2023 și care va fi înlăturată în funcție de disponibilitatea beneficiarului de a efectua lucrările în perioada de garanție:

Echipament Electric de Forță și Iluminat din cadrul Instalației de distribuție ID-6kV:

- Parametrizarea și reglarea ecranelor de afișare a celulelor de distribuție.

Se admite spre recepție la terminarea lucrărilor Stația de pompare Nr. 6.

5. Prezentul proces-verbal, conținând două file a fost încheiat astăzi 23.12.2022 în două exemplare.

Comisia de recepție:

„TERMoeLECTRICA” S.A.:

Director general al întreprinderi (interimar)

Director Tehnic al întreprinderi

Director tehnic adjunct al întreprinderi (distribuție)

Șefa serviciu în industria prelucrătoare SE

Șefa serviciu în industria prelucrătoare SPOM

Șef secție în industria prelucrătoare SRT Rîșcani

V. Leu

A. Lupan

A. Virlan

T. Todiraș

T. Bugaian

P. Buzilă

S.R.L.”HORUS ENERGY”:

Director general

Manager de proiect

Director comercial

V. Balan

M. Pasecinic

E. Dodiță