

CAIETUL DE SARCINI

La licitația privind achiziția pentru furnizarea serviciilor de mentinanta a sistemelor de ventilare IMSP INN,,DIOMID GHERMAN" și anume

C SK-15-H-W- -P/12-6/-/S "JUWENT" -5700 m3ora – 1buc

C SK-20-H-W- -P/12-6/-/S "JUWENT" -6300 m3ora – 1buc

Grup bloc compresor condensat -38LHA100

Sistemele de ventilare date sunt amplasate în salile de operații !!!

Lista lucrărilor:

Denumirea lucrărilor	Remarcă
<ol style="list-style-type: none">1. Demontare / asamblare a panourilor protecție față2. Control la poluare a ventilatorului , vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj3. Inspecție a clapetel poluării aerului, mișcare lină și senzație de constricție4. Verificare a dispozitivelor de acționare5. Verificare la poluarea filtrelor și a scaderii presiunii, curățarea,schimbul la necesitate6. Verificare la Poluarea și coroziune a schimbătorului de căldură7. A verifica conexiunile terminale, fire și cabluri la deteriorări8. Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție9. Verificarea parametrilor de temperatură, control și de curenții de operare10. Verificare debitului de aer11. Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare12. Verificarea ventilatorului în strângere13. Testarea a componentelor electronice14. Curățarea tăvii de scurgere15. Controlul setărilor de securitate16. Controlul ermetizării sistemului de apa17. Controlul supapeleor cu cablare orizontală18. Setarea dispozitive cu microprocesor19. Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecțiunii (dacă este necesar), eliminarea defectelor.	În fiecare luna sau la necesitate,prețul sa fie inclus pentru fiecare system de ventilare înparte

OBLIGATORIU:

Ingineri care vor efectua lucrări de mentenanță și reparație sa fie atestați în domeniul instalațiilor de ventilare și climatizare și instalații frigorifice și compresoare ,valabilitatea acestora sa fie minim de un an (certificatele să fie anexate)doar eceștea vor avea voie să efectueze lurările sus menționate alții

INGINER ȘEF

nu !!!


E.SCURTU