

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: din 15.11.2023
Obiectul achiziției: Filtre Hepa pentru anul 2024.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT nr.1: Filtre Hepa pentru anul 2024.						
1.Filtre.F9APF592*592*3606K(Карманный)	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație Aplicații de aer condiționat Cadru Otel galvanizat Media Fibră de sticlă Dimensiuni Dimensiunile față filtrului conform EN 15805 Rec. căderea finală de presiune conform EN 13053 Căderea inițială de presiune + 100 Pa sau căderea inițială de presiune x3 (oricare este inferior) Debit maxim de aer 1,25 x debit nominal Temperatura maxima (°C) 70°C Umiditate relativa max 100% Opțiuni de instalare Sunt disponibile carcase și cadre cu acces frontal și lateral.	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte opțiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere
2. Filtre. G4 ACF 592*592*48 Caseta	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație Prefiltru pentru aplicații de aer condiționat confortabil Cadru Carton rigid rezistent la apa Media Bumbac/Sintetic Dimensiuni Dimensiunile față filtrului conform EN 15805 Rec. căderea finală de presiune	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual

					conform EN 13053 Căderea inițială de presiune + 50 Pa sau căderea inițială de presiune x3 (oricare este inferior) Debit maxim de aer 1,25 x debit nominal Temperatura maxima (°C) 70oC Umiditate relativa max 100% Opțiuni de instalare Sunt disponibile carcase și cadre cu acces frontal și lateral	Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere
3. Filtre. M5 EN 779 500*625*48	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație Aplicații de aer condiționat Cadru Otel galvanizat Media Fibră de sticlă Dimensiuni Dimensiunile față filtrului conform EN 15805 Rec. căderea finală de presiune conform EN 13053 Căderea inițială de presiune + 100 Pa sau căderea inițială de presiune x3 (oricare este inferior) Debit maxim de aer 1,25 x debit nominal Temperatura maxima (°C) 70°C Umiditate relativa max 100% Opțiuni de instalare Sunt disponibile carcase și cadre cu acces frontal și lateral.	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere
4. Filtre. FB-F9-P4-287*592*500	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație Aplicații de aer condiționat Cadru Otel galvanizat Media Fibră de sticlă Dimensiuni Dimensiunile față filtrului conform EN 15805 Rec. căderea finală de presiune conform EN 13053 Căderea inițială de presiune + 100 Pa sau căderea inițială de presiune x3 (oricare este inferior) Debit maxim de aer 1,25 x debit nominal Temperatura maxima (°C) 70°C Umiditate relativa max 100% Opțiuni de instalare Sunt disponibile carcase și cadre cu acces frontal și lateral.	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere

5. Filtre HEPA. H14 305*610*292	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație filtru HEPA pentru aplicații standard Cadru MDF Garnitura din poliuretan, spumata fara sfarsit Media Fibră de sticlă Separator Hot-top Etanșant poliuretan Max. căderea finală de presiune 800 Pa Debitul maxim de aer Poate fi calculat la cerere Temperatura maxima (°C) 70oC Umiditate relativa max 100%	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere
6. Filtre HEPA. H13 305*305*292	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație filtru HEPA pentru aplicații standard Cadru MDF Garnitura din poliuretan, spumata fara sfarsit Media Fibră de sticlă Separator Hot-top Etanșant poliuretan Max. căderea finală de presiune 800 Pa Debitul maxim de aer Poate fi calculat la cerere Temperatura maxima (°C) 70oC Umiditate relativa max 100%	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere
7. Filtre HEPA. H13 610*610*292	Schimbarea	Romania	Slovakia	Echipamente de răcire și de ventilare	Aplicație filtru HEPA pentru aplicații standard Cadru MDF Garnitura din poliuretan, spumata fara sfarsit Media Fibră de sticlă Separator Hot-top Etanșant poliuretan Max. căderea finală de presiune 800 Pa Debitul maxim de aer Poate fi calculat la cerere Temperatura maxima (°C) 70oC Umiditate relativa max 100%	Toate filtrele testate conform. conform EN 1822 cu protocol individual Alte optiuni disponibile: Cadru galvanizat la cerere

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Triboi Ion. În calitate de: Administrator

Ofertantul: „VENTPROD” SRL Adresa: Cricova, str. Crucec 3